

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885
vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Výstavba svislé plošiny v budově Kolejů Vesec**“.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo:	Studentská 2, 461 17 Liberec
IČ:	46747885
Jednající:	rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č.1:

Vážená paní Večeřová,

dnes ráno jsem konzultoval níže uvedenou zakázku s našimi projektanty, a jsme přesvědčeni o tom, že v zrcadle schodiště není dostatek místa pro umístění jakékoliv svislé zvedací plošiny pro imobilní osoby.

Mohli by jste nám prosím pro jistotu zaměřit šířku zrcadla schodiště a zaslat nám tento rozměr na můj e-mail? Předem děkuji.

Neuvažovali jste v tomto případě o využití šikmé schodišťové plošiny s jízdou do zatáčky pro vozíčkáře? V posledních týdnech jsme nainstalovali cca 12 kusů tohoto typu plošiny v různých školách, univerzitách, domovech pro seniory apod. a dopadlo to velmi dobře (obrázky viz příloha).

sdělujeme odpověď:

- Dle názoru zadavatele je šířka zrcadla dostatečná.
- Šířka zrcadla je uvedena na straně 3 zadávací dokumentace ((poslední věta) a po přeměření odpovídá skutečnosti.
- V případě potřeby uchazeče (budoucího zhotovitele) bude zadavatel souhlasit s lokálním rozšířením zrcadla uříznutím části schodišťových stupňů mezi zábradlím a vnějším okrajem zrcadla.
- Šikmá plošina se neuvažuje.

V Liberci dne 12.9.2012



.....
Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová