

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885
vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Dodatečná informace 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Výstavba svislé plošiny v budově Kolejů Vesec**“.

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název:	Technická univerzita v Liberci
Sídlo:	Studentská 2, 461 17 Liberec
IČ:	46747885
Jednající:	rektorem

Vážený uchazeči,

k dotazu č.2:

Dobrý den,
rád bych upozornil na chybu v zadání.
V horní stanici požadujete ohrazení výšky pouze 1200 mm, což odporuje normě ČSN EN 81-41. V této normě je v článku 5.8.3.1. uvedeno, že pokud je zdvih vyšší než 3 m musí být ohrazení a dveře výšky min. 2 m.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel opravuje text zadání (Příloha ZD - Zadávací dokumentace)

Změna textu v zadání:

Bod 4.V horní stanici budou šachetní dveře také jednokřídlé a prosklené o světlé výšce 2000mm, ukotvené do ocelové konstrukce ohrazení šachty s vhodným napojením na stávající zábradlí. Ohrazení šachty je možné provést až do stropu, nebo do výšky, které odpovídá požadavkům příslušné normy. V případě problémů s tuhostí je možné jako příplatkovou položku navrhnout celo opláštěnou šachtu a celé zábradlí nové. Investor požaduje...

V Liberci dne 13.9.2012



.....
Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

