

SOUSTAVA NAPĚTÍ :

3 + N + PE AC 50 Hz ; 230/400 V / TN – C – S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41

ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPLNĚNÁ HLAVNÍM A MÍSTNÍM

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 33 0165

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE VÝROBCE, KRYTÍ IP 43 PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20

UVEDENÉ PŘÍSTROJE fy. HAGER, SCHRACK

JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO KABELU V NADŘÁZENÉM ROZVADĚČI R–STÁVAJÍCÍ

JISTIČEM B40A/3 (MAX. B63A/3)

$P_i = 28,907 \text{ kW}$, $P_p = 8,207 \text{ kW}$

ELEKTROINSTALACE

Zodp. projektant	Vypracoval	Vedoucí projektant	MARTIN PELC Dobiášova 882/20 46006 Liberec 6 IČO: 622 153 45 tel.: 602439287	
M. Pelc	M. Pelc	M. Vavruška		
Technická univerzita v Liberci Investor: Studentská 1402/2, 46117 Liberec 1				
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE BUDOVA "C" – SUTERÉN			Datum	04/2012
			Stupeň	DPS
			Zak.č.	162012
Výkres	SCHÉMA ROZVADĚČE RS1		Měřítko	Č.výkresu E–04
			--	