



Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto uveřejňuje podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: 016_MK_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci
Int. č. veřejné zakázky: 17/9615/016

Název programu: Operační program Životní prostředí
Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Rád bych se touto cestou zeptal k výše uvedené zakázce a to konkrétně na: Otvorové výplně a jejich výměnu.

U bloku B, C nesedí rozměry pozice O/01 - vstupní stěna, na výpisu výplní otvorů a výkazu výměr_soupis prací. Je možné uvést skutečné požadované rozměry?

sdělujeme odpověď:

Okno O/01 – blok BC je vlastně fasádní hliníková sestava (viz plánec) o rozměru 7290/3190 mm.(přesný rozměr nutno zaměřit).





k dotazu č. 2:

Dále okno plastové O/03 (blok A) je požadováno v rozměru 1990/2000 mm otvíravé, sklopné, což není možné vyrobit - lze buď pevné nebo dvoukřídlé. Je možné toto upravit?

sdělujeme odpověď:

Okno O/03 – blok A je možné rozdělit na dvoukřídlé.

V zadávací dokumentaci u neinvestičních rozpočtů (soutěží) byly upraveny texty položek:

Č. 43 u bloku A

Č. 38 u bloku B+C

Dále přikládáme NOVÝ výkaz výměr jako přílohu zadávací dokumentace, který je v důsledku této změny upraven a nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr (5_016_Příloha č. 3.1 Výkaz výměr_Soupis prací).

Z důvodu zveřejnění výše uvedené změny zadávací dokumentace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 5. 2017 do 10:00 hodin.** Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 25. 4. 2017

za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

Přílohy: Příloha č. 3.1 Výkaz výměr_Soupis prací_NOVÝ

