




TYP SÍŤE 3 NPE ~50Hz-400V/TN-C-S





OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE 600 x 1050 x 210 mm

PŘÍVOD : VRCHERM
 VÝVODY : VRCHEM
 PŘÍVODNÍ DVEŘI : PRAVÉ
 ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
 KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT
 DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------|------------------|--------|
|  REPOS.Lbc,s.r.o. projekční a statická kancelář 8.BŘEZNA 12, 46001 LIBEREC 5 | |  BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 381 655 elektro.bednar@seznam.cz | | JAROMÍR BEDNÁŘ - ČKAIT 0600701 | | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | ZODP. PROJEKTANT | | | | | KRESLIL | |
| ING. D. VOJTIŠKOVÁ | | JAROMÍR BEDNÁŘ | | | | | BLANKA HAVELKOVÁ | |
| | | | | JAROMÍR BEDNÁŘ | | DATUM | 09/2018 | SLOŽKA |
| OBJEDNATEL | | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 | | | | ZAK.ČÍSLO | 096-18-3 | |
| MÍSTO | | | | | | STUPEŇ | DPS | ZMĚNA |
| NÁZEV | | GENERÁLNÍ OPRAVA E1 | | | | FORMÁT | 3 A4 | PARÉ |
| ČÁST | | D.1.4.5 ELEKTRO - SILNOPROUD | | | | MĚŘ. | VÝKR.č. | |
| VÝKRES | | ROZVADĚČ R02.1 | | | | | 23 | |