



POZNÁMKA: ELEKTROINSTALACE PRO ZASTÍNĚNÍ ŘEŠENY SAMOSTATNÝM VÝKRESEM

POZNÁMKA: ELEKTROINSTALACE PRO ZASTÍNĚNÍ ŘEŠENY SAMOSTATNÝM VÝKRESEM

LEGENDA ELEKTRO:

- ☐ ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/230V
- ☐ ZÁSUVKA NA POVRCH, 16A/230V
- ☐ DVOJZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 16A/230V, IP40, DO ZDI
- ☐ DVOJZÁSUVKA 16A/230V, IP40, DO ZDI
- ☐ 3f ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/400V
- ☐ ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/230V +1,2m – RYCHLOVARNÁ KONVICE +0,4m – LEDNICE
- ☐ PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE – 1x SILOVÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU – 3x SILOVÁ ZÁSUVKA – 6x SLABOPROUDÁ ZÁSUVKA KE KAŽDÉ KRABICI VEDEN SAMOSTATNÝ KABEL V TRUBCE Z NEJBLIŽŠÍ OBVODOVÉ ZDI NEBO PŘÍČKY
- ☐ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ PŘEPÍNAČ SCHODIŠTOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ PŘEPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ+SCHODIŠTOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ PŘEPÍNAČ SCHODIŠTOVÝ SE STÍMIVAČEM, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20
- ☐ POHYBOVÉ SPÍNAČÍ ČIDLO, STROPNÍ
- ☐ V KAŽDÉ ZABUDOVANÉ VITRINĚ NA CHODBĚ BUDE INSTALOVÁN VYPÍNAČ SE ZÁSUVKOU PRO PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ LIBOVOLNÉHO ZAŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH KATEDER

okr.č. 16 z R02 v 1.PP  
VZT 2.9  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
2,8kW/400V, jistění 16A

VZT 1.12  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
8,2kW/400V, jistění 32A  
okruhy č. 50 a 51  
Z ROZVADEČE R3.1

VZT 1.12  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
8,2kW/400V, jistění 32A

okr.č. 23 z R02.1 v 1.PP  
VZT 4.5  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
2,2kW/230V, jistění 25A

okr.č. 24 z R02.1 v 1.PP  
VZT 4.5  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
2,2kW/230V, jistění 25A

okr.č. 25 z R02.1 v 1.PP  
VZT 4.5  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
2,2kW/230V, jistění 25A

2x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ  
JEDNOTKA NAD SEBOU  
2x 2,2kW/230V, jistění 25A  
okr.č. 1 a 2 z R2.2 – server

<b>REPOS, s.r.o.</b> projektování a statická kancelář BŘEZOVÁ 12, 46001 LIBEREC 5		<b>bednar</b> elektronický projekt 604 665 726 604 361 665 elektronicky@repostm.cz	<b>JAROMÍR BEDNÁŘ - CHYTĚNÍ</b>	
ZODP. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	JAROMÍR BEDNÁŘ	
ING. D. VOJTŠKOVÁ	JAROMÍR BEDNÁŘ	BLANKA HAVELKOVÁ	DATUM	09/2018
ORJEDNATEL		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292	ZAK.ČÍSLO	096-18-3
MÍSTO	NAZEV	GENERÁLNÍ OPRAVA E1	STUPEN	DPS
ČÍSLO	VÝKRES	PŮDORYS 2.NP	FORMÁT	14 A4
			MĚR	VÝKRES
			1:50	05
				PARÉ