




LEGENDA EZS-ACS:

- EZS** OŠTŘEDNA EZS – STÁVAJÍCÍ
- 12V** ZDROJ 12V (MODULY A ZÁMKY)
- OP2** OPAKOVACÍ LINKY OP2 (připraveno KT250 s vlnem)
- EXP** LINKOVÝ MODUL UML-8 (připraveno KT250 s vlnem)
- RUI** DIVERZNÍ JEDNOTKA AIO, de paglu A20 (připraveno KT250 s vlnem)
- KT250** s vlnem (připraveno pro DIVERZNÍ JEDNOTKU, UML)
- ČTEČKA** BEZKONTAKTNÍ ABIS, de paglu AB1 PIN (připraveno KUB8 s vlnem)
- TLAČIDLO** ZAKODOVÁNÍ EZS (instalováno do ČTEČKY)
- ELEKTROCKÝ** OTVÍRAČ DVEŘÍ (připraveno TR16)
- MO** MONITOROVÁNÍ OTEVŘENÍ ZÁMKU – MECHANICKÝ KONTAKT
- MAKNETODKÉ** ČIDLO OTEVŘENÍ (připraveno KUB8 s vlnem)
- PIR** DETEKTOR PROSTOROVÝ – VĚJŘ, SPÍNÁNÍ VODNÍ
- PIR** DETEKTOR PROSTOROVÝ – ZÁKLONA
- DETEKTOR** TRÉŠENÍ SÍLA
- SIKNAUSČNÍ** LED (připraveno KUB8 s vlnem)
- VÝKABE** SE SVORKOVNÍ
- LINKA** FTP 4x2x0.5 Cat.5e
- NAPÁJECÍ** LINKY A ZÁMKY YY-JZ 4x2.5 / YY-JZ 4x1.5
- PŘÍPOJENÍ** DETEKTORŮ K UML SWFY 3x2x0.5
- ČTEČKA** 8-ŽILOVÝ TEL. PLOCHÝ + C11 2x1
- TLAČIDLO** ČTEČKY RADIOTRANOVACÍ KABEL 2x2.5
- EL. ZÁMEK** LUTY 5x2x34

!! TRUBKOVÁNÍ A PŘÍPRAVY PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ MANUÁLU TUL – MUSÍ BYT KONZULTOVÁNO !!
!! KABELÁŽ, PROPOJENÍ A ADRESACE JSOU SOUČÁSTÍ MANUÁLU TUL – MUSÍ BYT KONZULTOVÁNO !!
!! VŠECHNÉ KABELÁŽE JSOU VE ŽLÁBECH NEBO TRUBKÁCH !!
!! VŠECHNÉ TRASY MUSÍ BYT PŘÍSTUPNÉ A PŘÍKROZÍ !!
ŽLÁBY JSOU UMÍSTĚNÝ PŘEVÁŽNĚ NAD POSLEDNÍ – PŘEVÁŽNĚ DODÁVKOU SLINOPROUDU
KABELÁŽE POD ODKOVU JSOU V TRUBKÁCH S PROTÁHOVACÍM KABELEM
PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ INSTALACE JSOU VYTRUBKOVÁNY S PROTÁHOVACÍM KABELEM



 REPOS, s.p.a. s.r.o. projektová a stavební kancelář Bábořova 15, 46001 LIBEREC		 BEDNÁŘ elektrická projekt 800 666 720 800 391 000 elektrika@bednar.cz	
ZODP. PROJEKTANT ING. D. VOJTŠKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT JAROMÍR BEDNÁŘ	KRESLIL VLADIMÍR KUČERA PAVEL BEDNÁŘ	JAROMÍR BEDNÁŘ: ČVAT 000701
OBJEDAVATEL MÍSTO NÁZEV ČÍSLO VÝKRES	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1202 GENERÁLNÍ OPRAVA E1 D.1.4.8 ELEKTRO - SLABOPROUD PŮDORYS 1.PP - EZS		DATUM 09/2018 ZAK.ČÍSLO 096-18-3 STUPEŇ DPS FORMÁT 18 A4 VÝKRES 1 : 50 SLUŽBA ZMĚNA PANE