










3NP










LEGENDA ELEKTRO:



- | | |
|---|---|
|  | ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/230V |
|  | ZÁSUVKA NA POVRCH, 16A/230V |
|  | DVOJZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
16A/230V, IP40, DO ZDI |
|  | DVOJZÁSUVKA
16A/230V, IP40, DO ZDI |
|  | 3f ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/400V |
|  | ZÁSUVKA DO ZDI, 16A/230V |
|  | +1,2m - RYCHLOVARNÁ KONVICE
+0,4m - LEDNICE |

-  **PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE**
 - 1x **SILOVÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU**
 - 3x **SILOVÁ ZÁSUVKA**
 - 8x **SLABOPROUDÁ ZÁSUVKA**

KE KAŽDÉ KRABICI VEDEN SAMOSTATNÝ KABEL V TRUBCE Z NEJBLIŽŠÍ
OBVODOVÉ ZDI NEBO PŘÍČKY

- | | |
|---|--|
|  | SPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | PŘEPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ+SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ SE STÍMAČEM, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | SPINÁČ TLAČÍTKOVÝ, 10A/230V, POD OMIŤKU, IP20 |
|  | POHYBOVÉ SPINÁČÍ ČIDLO, STROPNÍ |

V KAŽDÉ ZABUDOVANÉ VITRÍNCE NA CHODBĚ BUDE INSTALOVÁN VYPÍNAČ SE ZÁSUVKOU PRO PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ NEBO LIBOVOLNÉHO ZAŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH KATEDER

 REPOS, s.r.o. projektová a statická kancelář 8. BRŽEŇNA 12, 46001 LIBEREC 8		 B E D N Á R elektro projekt 604 005 736 604 381 605 elektro.bednar@seznam.cz			
ZODP. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	
ING. D. VOJTÍŠKOVÁ		JAROMÍR BEDNÁŘ		BLANKA HAVELKOVÁ	
				JAROMÍR BEDNÁŘ	
				JAROMÍR BEDNÁŘ - ČÍSLO 0500791	
OBJEDNATEL		MÍSTO		DATAUM	09/2018
NÁZEV		ČÍSLO		STUPEŇ	096-18-3
ČÁST		MĚR		FORMÁT	DPS
VÝKRES		PÁNE		VÝKRES	14 A4
PŮDORYS 3.NP		1 : 50		06	