3NP

Legenda:

- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA xRJ45
- KABEL HDMI
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68
- P1 — 2x DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 PROPOJENÁ KABELEM UTP PRO PŘIPOJENÍ PROJEKTORU
  JEDNA ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ NA ZDI POD STROPEM VEDLE SILOVÉ ZÁSUVKY
  DRUHÁ ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ U PODLAHY VEDLE SILOVÝCH ZÁSUVEK
- P2 — 2x DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45 PROPOJENÁ 2x KABELEM UTP PRO PŘIPOJENÍ PROJEKTORU
  JEDNA ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ NA STROPĚ VEDLE ZÁSUVKY HDMI1
  DRUHÁ ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY HDMI2
- DATOVÁ ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- DATOVÝ ROZVADĚČ 45U–800x800
- DATOVÝ KABEL UTPcat.6a LSOH
- DATOVÝ KABEL UTPcat.5e LSOH – CCTV
- KABEL HDMI
- KABEL REPRO 2x1,5
- KABEL STÍNĚN. 2x0.22mm
- HLAVNÍ PROPOJOVACÍ TRASA

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části – bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–51



REPOS.Lbc,s.r.o.
projekční a statická kancelář
8.BŘEZNA 12, 46001 LIBEREC 5

BEDNÁŘ
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

ZODP. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	JAROMÍR BEDNÁŘ - ČKAIT 0500791		
ING. D. VOJTÍŠKOVÁ	JAROMÍR BEDNÁŘ	VLADIMÍR KUČERA			
		JAROMÍR BEDNÁŘ	DATUM	09/2018	SLOŽKA
OBJEDNATEL / MÍSTO	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292		ZAK.ČÍSLO	096-18-3	
			STUPEŇ	DPS	ZMĚNA
NÁZEV	GENERÁLNÍ OPRAVA E1		FORMÁT	14 A4	
ČÁST	D.1.4.6 ELEKTRO - SLABOPROUD		MĚŘ. 1 : 50	VÝKR.č. 06	PARÉ
VÝKRES	PŮDORYS 3.NP - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ				