

Poznámka SKV+EZS

Kabelové rozvody SKV+EZS jsou realizovány kabely TLFB/CYKY/FTPHI
dotvoří linky kabelem FTP 4 napájení 1Y-J2 4x2,5 v trubkách pod omítkou.
Při montáži dodržet ČSN EN řady 50 130 – Poplachové systémy.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

pro čtečku SKV+EZS – samočinným odpojením od zdroje sítě
pro ostatní prvky – bezpečným napětím

POZNÁMKA

prvky SKV+EZS v této barvě nebudou v rámci stavby osazeny – výhledově předvídá prvky
prvky SK v této barvě jsou definovány jako stávající

ELEKTRONICTALACE BUDE VEDENA TYPY VODIČŮ DLE SKUTEČNÉ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ VEDENÝCH V PVC OHEBNÝCH INSTAL. TRUBKÁCH POD OMÍTKOU A V INST. ŽLABECH NAD PODHLEDY. INSTALACI ROZVODŮ CCTV, EZS, EPS, DAT ATD VČ. MĚŘENÍ SIGNÁLU PROVEDE SPECIALIZOVANÁ FIRMA.

REVIZE 30.5.2019

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, ateliertandl@ateliertandl.cz

PROJEKTANT

PETR DONCHA, 17, LISTOPADU 1284, 293 01, MLADÁ BOLESLAV, TEL: +420 775 135 151, odncha@proza.cz

AKCE :

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI – OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL :	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1402/2, 461 17 LIBEREC	ZAK. ČÍSLO:	D/16-004-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2017
VYPRACOVAL:	p. DONCHA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. JECELÍN	MĚŘÍTKO:	---
PŘÍLOHA:		PŘÍLOHA:	PARÉ:

SO 701 - BUDOVA T

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DISPOZICE 2.NP.

D6.8.26