VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ



SCHÉMA MĚŘENÍ



1 – POTRUBÍ PE32 VEDENÉ ZE SOUSEDNÍ SKŘÍNĚ
2 – KULOVÝ KOHOUT DN25
3 – PLYNOMĚR G4, ROZTEČ 250mm
4 – DODMOVNÍ PLYNOVOD
5 – ROZPĚRKA POTRUBÍ PRO PŘIPOJENÍ PLYNOMĚRU

NA ZADNÍ STĚNĚ BUDE OSAZEN INSTALAČNÍ RÁM "H",
NA KTERÝ BUDOU KOTVENY JEDNOTLIVÉ ARMATURY

PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT

Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210
email: hanka.hrochova@gmail.com
tel: +420 777 001 352

AKCE :

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - DOPROJEKTOVÁNÍ PROSTOROVÝCH REZERV

ZADAVATEL :	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1402/2, 461 17 LIBEREC	ZAK. ČÍSLO:	D/19-002-DPS
VED. PROJEKTANT	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	01/2019
VYPRACOVAL:	ING. HANA HROCHOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. HANA HROCHOVÁ	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

D.6.3. PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ; SCHÉMA PŘIPOJENÍ

Č. PŘÍLOHY: D.6.3.4

PARÉ: