


N1 – vzestup teploty nad 95°C  
NT2 – signalizace při vzestupu tlaku nad 380kPa

## LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí nové otopné vody, ocelové, přírodní a vratné
- potrubí stávající otopné vody, ocelové, přírodní a vratné
- potrubí odvodu kondenzátu z kotle, plastové
- potrubí odvodu kondenzátu z odkouření, plastové

## LEGENDA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

Zodp. projektant		Vedoucí projektant	
ing.P.Otto		Topklima spol. s r.o.	
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci		 tel:484845571 fax:484845570 info@topklima.cz	
Technická univerzita v Liberci		Datum	
Areál Harcov, objekt F		Stupeň	
Oprava plynové kotelny		DPS	
Výkres		Zak.č.	
KOTELNA – SCHÉMA ZAPOJENÍ		Měřitko	
		Č. výkresu	
		102	