


ZAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA WC PRO IMOBILNÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.pp

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
101	CHODBA + SCHODIŠTĚ	17,31
102	CHODBA	8,16
103	RECEPCE	6,04
104	TĚLOCVIČNA - ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY	107,9
105	WC IMOBILNÍ	86,14
106	ŠATNA LEKTOŘI	22,30
107	NÁŘAĐOVNA	37,31
108	TĚLOCVIČNA - TANEČNÍ SÁL	38,24

LEGENDA ELEKTRO:


- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360°
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ, 180°
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA POD OMÍTKU, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, 16A/230V, IP20

- PLASTOVÝ ZÁSUVKOVÝ ŽLAB 110x70, SE STÍNÍCÍM PROFILEM
- MÍSTNOST 108:
VEDENÝ Z PODHLEDU, DÁLE POD SPODNÍ HRANOU ZRCADEL
- MÍSTNOST 102, 106 A 107:
VEDENÝ TĚSNĚ POD STROPEM

DODATEK 01 - ZE DNE 27.01.2020

PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ PRO PROVĚTRÁVÁNÍ TĚLOCVIČEN NA OKRUŽÍCH č.23 A 24.

typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Autorizační razítko		Investor	Projekční kancelář	
		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	<div><div>BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>	

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	024-19-3
			Formát	6x A4
Akce			Datum	03.2019
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II			Měřítko	1 : 50
TUL - tělocvična Harcov - objekt B			Číslo paré	Číslo výkresu
Část				02
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE				
D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU				
Výkres				
PŮDORYS 2.PP - SUTERÉN				
ELEKTROINSTALACE				