

Změna zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A

Int. č. veřejné zakázky:

19/9615/186

Dotaz č. 1:

Položka: Rozpočet – 01 - Nezpůsobilé náklady neinvestiční – D1.1n – Arch. stav. řešení – pol. č. 16 – Doplnění a montáž větracího křídla plastového – 6 ks.

Dotaz: „Doplnění okenního křídla do stávající rámové sestavy není možné provést. Použité profily rámů nejsou kompatibilní s dnes používanými. Jediná možnost je vyjmout zasklení a z vnitřní strany přiložit celé nové okno včetně rámu. Toto řešení není příliš elegantní, navíc se změni vzhled při pohledu na sestavu, přidáním dalšího rámu. **Žádám proto o doplnění projektu, jakým způsobem se bude konkrétně doplnění provádět, nebo zda od něj neodpustit a nenavrhnout jiné řešení.**“

Odpověď:

V prostoru tělocvičny (místnosti 104) **nebudou osazována větrací křídla** do stávajících oken. Jednorázové větrání místnosti bude prováděno souběžným otevřením dveří a stávajících větracích křidel, která jsou v horní řadě oken.

Upravený výkaz výměr viz příloha.

Dotaz č. 2:

Ve výkresové části dokumentace elektroinstalace jsou ve výkresech označeny typy svítidel (A1, A2, ...), v soupisu prací silnoproudé elektroinstalace je pak uvedena jakási specifikace svítidel, ale bez odkazu na výkres (bez označení typu A1, A2, ...)

Dotaz: „lze u této položky doplnit odkaz (na typ svítidla dle výkresů), popř. dodat knihu svítidel?“

Odpověď:

Ve výkaze výměr jsou u svítidel indexy a je zde i vyobrazení svítidel.

Dotaz č. 3:

V dokumentaci elektroinstalace je předepsáno provedení strukturované kabeláže (S.K.) v cat. 5e; rozvody S.K. jsou ale podle našich informací ve většině budov (a objekt B zřejmě nebude výjimkou) kolejí TUL provedeny v cat 6a.

Dotaz: „trvá zadavatel skutečně na provedení slaboproudu S.K. v cat 5e?“

Odpověď:

ANO, zadavatel požaduje provedení slaboproudu S.K. v cat. 5e.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací elektroinstalace není zahrnuta (chybí?) položka na vypracování dokumentace skutečného provedení.

Dotaz: „znamená to, že zadavatel dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace (silnoproudé ani slaboproudé) nepožaduje?“

Odpověď:

ZADAVATEL POŽADUJE, dokumentace skutečného provedení je ve výkazech výměr řešen jak u silnoproudých, tak i slaboproudých elektroinstalací. SIL položka 58, SLB položka 20.

Z důvodu výše uvedených změn zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 02. 2020 do 10:00 hod.

V Liberci dne 05. 02. 2020

Za zadavatele: Ing. Kateřina Vaškovská