


N1 – vzestup teploty nad 95°C
NT2 – signalizace při vzestupu tlaku nad 380kPa

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí nové otopné vody, ocelové, přírodní a vratné
- potrubí stávající otopné vody, ocelové, přírodní a vratné
- potrubí odvodu kondenzátu z kotle, plastové
- potrubí odvodu kondenzátu z odkouření, plastové

LEGENDA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

Zodp. projektant		Vedoucí projektant	
ing. P. Otto		Topklima spol. s r.o.	
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci		 Mštickova 399/2a, 46001 Liberec 3 tel: 484845571 fax: 484845570 info@topklima.cz	
Technická univerzita v Liberci		Datum	
Areál Harcov, objekt D		Stupeň	
Oprava plynové kotelny		Zak. č.	
Výkres		Měřítko	
KOTELNA – SCHEMA ZAPOJENÍ		Č. výkresu	
		102	