

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
IČ: 467 47 885

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Účastník č. 3:

Obchodní firma: TO SYSTEM s.r.o.
Sídlo: Příbram III, V Brance 83
IČ: 28911822

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Zadavatel dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v rámci veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: 042_Ve_Oprava kotelen budov D+E kolejí Harcov
Int. č. veřejné zakázky: 20/9615/042

zadané v **zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ**, tímto rozhodl

O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Odůvodnění:

Zadavateli byla doručena dne 30. 4. 2020 nabídka vylučovaného účastníka. Zadavatel nabídku posoudil a zjistil, že účastník nesplnil zadávací podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Účastník nedodržel požadavek na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, uvedený v projektové dokumentaci, jež byla jako příloha č. 3 D a příloha č. 3 E součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel požadoval použití plynových kotlů s nerezovým výměníkem. Technická specifikace plynových kotlů je uvedena v projektové dokumentaci část Vytápění, Dokumentace pro provedení stavby, v Technické zprávě na str. 12 v Legendě k výkresům „Kotelna – schéma zapojení“ a „Kotelna – půdorys řez“ poz.10 a 12, kde je uvedeno následující:

Kotel plynový stacionární teplovodní kondenzační, provedení B (vzduch pro spalování odebírán z prostoru kotelny), výkon 237 kW (pro 80/60°C topná voda), účinnost min.98% (při 80/60°C), pro zemní plyn, nerezový výměník, předsměšovaný hořák, bez čerpadla, el. napojení 400V, 286W, emise oxidů dusíku NOx do 36 mg/kWh (třída NOx 6). Kotel bude vč. vstupu pro řízení výkonu a kaskády signálem 0-10 V z nadřazené regulace... referenční výrobek Rendamax R603 EVO + kaskádová regulace master a slave bez ekvitermního čidla.

A dále v Soupisu prací na str. 3 pod PČ 2.,

Kotel plynový stacionární teplovodní kondenzační, provedení B (vzduch pro spalování odebírán z prostoru kotelny), výkon 237 kW (pro 80/60°C topná voda), účinnost min.98%





(při 80/60°C), pro zemní plyn, nerezový výměník, předsměšovaný hořák, bez čerpadla, el. napojení 400V, 286W, emise oxidů dusíku NO_x do 36 mg/kWh (třída NO_x 6). Kotel bude vč. vstupu pro řízení výkonu a kaskády signálem 0-10 V z nadřazené regulace... referenční výrobek Rendamax R603 EVO + kaskádová regulace master a slave bez ekvitemního čidla.

Uvedené se týká jak objektu D, tak objektu E.

Účastník uvedl ve své nabídce v Seznamu technických zařízení a v Soupisu zařízení a výrobků použití plynových kotlů Logano plus KB372-250 s výměníkem tepla ze slitiny hliníku a křemíku, čímž jednoznačně nesplnil požadavek zadavatele na nerezový výměník plynových kotlů.

Uvedená vady nabídky nelze objasnit dle s § 46 ZZVZ, neboť účastník nabídl zcela jasné parametry plynového kotle, které po lhůtě po podání nabídky nelze změnit, aniž by nedošlo k nepřipustné změně nabídky.

Vzhledem k uvedenému rozhodl zadavatel o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Poučení:

Účastník má právo dle § 241 odst. 2 ZZVZ podat námitky proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení. Námitky proti rozhodnutí o vyloučení musí stěžovatel dle § 242 odst. 2 ZZVZ doručit zadavateli do **15 dnů** ode dne doručení oznámení o vyloučení.

V Liberci dne 7. 5. 2020

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

