

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název zakázky: 108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ

Číslo veřejné zakázky: 20/9615/108

- zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Název veřejné zakázky: **“108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ”**

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

jakožto dodavatel, který má zájem podat nabídku na veřejnou zakázku s názvem „**108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ**“ si touto cestou dovoluujeme v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

(1)

Zadavatel na profilu uvedl, že se jedná o veřejnou zakázku na „Dodávky“ a ne na „Stavební práce“. Žádáme o úpravu.

(2)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

dotaz 2.a)

Soupis prací „20030-20030 – Technická univerzita v Liberci, Laborator KEZ [zadání].xlsx“ v záložce „Krycí list soupisu prací“ obsahuje položky s měrnou jednotkou „...“ (tři tečky). Takové označení je z pohledu zákona a vyhlášky č. 169/2016 Sb. nepřijatelné, žádáme zadavatele o určení měrné jednotky u všech položek.

dotaz 2.b)

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.1, položky č. 140, č. 180, č. 183-198, č. 200-215, č. 235, č. 270, č. 348, dále

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.4.e.1, položka č. 7, dále

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.4.e.2, položky č. 36-45, dále

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.4.e.3, položka č. 14, dále

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.4.f, položky č. 20, č. 21, dále

Soupis prací v záložce 20030-02-20030-IO-02, položky č. 31, č. 37.

Uvedené položky jsou s měrnou jednotkou „kpl“. Žádáme zadavatele o úpravu položek s měrnou jednotkou „kpl“ a uvedení je do souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

dotaz 2.c)

Soupis prací v záložce 20030-01-D.1.4.e.2, položky č. 44 chybí výměra. Žádáme zadavatele o doplnění.



K položkám soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr žádáme o revizi a úpravu poskytnutých podkladů k nacenění. Pro řádné zpracování nabídky je nezbytné, aby zadavatelem stanovené podmínky byly v plném souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (která jasně stanovuje § 2, odst. 2: Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které **jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky**, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr, dále v § 5, odst. 1, že **Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby**, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací). Následující § 6 stanovuje, že položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje **a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřeba.**

S přihlédnutím k výše uvedenému žádáme zadavatele, aby každou položku soupisu prací uvedl do souladu s příslušnou legislativou, a aby každou položku soupisu prací specifikoval ve všech nutných podrobnostech a umožnil tak všem uchazečům/dodavatelům tyto položky ocenit shodně.

dotaz 2.d)

Soupis prací D.1.4.d.07 (MaR) a D.1.4.i.01 (Technologie stlačeného vzduchu) neobsahují žádné vzorce pro výpočet ceny.

Žádáme zadavatele o úpravu předložených soupisu prací a o doplnění všech vzorců. Dodavatel/uchazeč má za povinnost doplnit do soupisu prací jednotkovou cenu položek. Změna vzorců či provázanost vzorců by byla považována za změnu struktury či obsahu soupisu prací, což je z pohledu zákona nepřípustné. Zadavatel nemůže ponechávat možnost vložení jakýchkoliv vzorců pro výpočet ceny na dodavatelích, případná chyba či nepřesnost by vedla k tomu, že jednotlivé nabídky budou mezi sebou neporovnatelné.

Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který obsahuje příslušné vzorce pro výpočet.

K tomuto zadavatel sděluje následující:

Odpověď na dotaz č. 1

Bod (1) Zadavatel provedl opravu na profilu zadavatele na „Stavební práce“

Odpověď na bod (2)

2.a) až 2.d) – Zadavatel uvádí, že byly opraveny následující části přílohy č. 3 Projektová dokumentace – výkaz výměr a jsou nahrány do sekce zadávací dokumentace, jedná se o:

Složka: D.1.1.01_Stavebni_cast_D.1.4_ZTI_Plynovod

Složka: D.1.4.d.01 Měření a regulace

Složka: D.1.4.i.01 Technologie stlačeného vzduchu

Zadavatel provedl úpravy dokumentů, doplnil vzorce, doplnil jednotkové ceny položek.

Pro upřesnění některých položek a přehlednější orientaci zadavatel uvádí následující:

20030-VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

K položkám byla přiřazena měrná jednotka

20030-SO-01 – D.1.1.01- Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Původní pol.140 – Podchycování konstrukcí v rozsahu požadavku zhotovitele

Nově

Odd. 997- Přesun sutě

Pol.362 – Podchycení nadzákladového zdiva

Původní pol. 180 – Demontáž elektroinstalace

Nově

Odd.741 – Elektroinstalace – silnoprůd

pol. 364; 365; 366; 179; 367

762-Tesařské konstrukce

Původní pol.183-198 – upřesněna specifikace s odkazem na příslušný výkres při zachování čísla položky

Původní pol. 200-215 - upřesněna specifikace s odkazem na příslušný výkres při zachování čísla položky

764- Konstrukce klempířské

Původní pol.235 Demontáž ostatních klempířských kcí

Nově

pol.360 - Demontáž parapetů

pol.361 – Demontáž lemování zdí

766 – Konstrukce truhlářské

pol.270 – D+M systém generálního klíče

Dospecifikováno D+M systém generálního klíče jedna úroveň pro 12 ks dveří

43-M Montáž ocelových konstrukcí

Původní pol.348 – D+M Ocelové konstrukce

Nově

pol.358 –Montáž nosné OK

pol. 369 – Materiál OK

20030-01-D.1.4 Zdravotní technika

Položky uvedené v oddíle byly odstraněny duplicita s částí D.1.4.e.1

20030-01-D.1.4.e.1 Vnitřní kanalizace vodovod, zařizovací předměty

Původní pol. 7 – Stavební přípomoce, průrazy,

Nově

9 – Ostatní konstrukce, bourání

pol. 121; 122; 123 - vybourání otvorů

3 – Svislé kompletní konstrukce

pol. 124 – Zazdívka otvorů



20030-01-D.1.4.e.2 – Vnější část jednotné a dešťové kanalizace

Původní pol. 36 – 45 Napojení potrubí

Nově

pol. 36-45 jsou dospecifikovány

K pol. 37 přísluší ještě pol.46

K pol. 41 přísluší ještě pol. 47

K pol. 42 přísluší ještě pol.48

K pol.43 přísluší ještě pol.49

20030-01-D.1.4.e.3 – Vnější část vodovodu pro rozvod dešťové vody

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

Původní pol. 14 – stavební přípomocce, drážky

Nově

9 – Ostatní konstrukce, bourání

pol. 20 – jádrové vrty

Nově

odd.9 – Ostatní konstrukce, bourání

pol.20 – Jádrové vrty diamantovými korunkami do D50

20030-01-D.1.4.f – Plynovod

Původní pol.20 – D+M závěsy,konzole a ost. spoj.materiál nahrazena pol .

Nově

odd. 767 – Konstrukce zámečnické pol. 32- 33

odd. 783 Nátěry pol. 34-36

Původní pol. 21 – D+M stavební přípomocce, prostupy,drážky

Nově pol . 37 a 38

20030-02-IO-02 – Venkovní úpravy

1 – Zemní práce

Původní pol.31 – D+M popínavé rostliny na fasádě byla vypuštěna (duplicita s pol. 18-26)

Původní č. položky pol.37 Napojení drenáže na novou kanalizaci

Nově

č. pol. 67 – upřesněn rozsah prací

- **zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2.**



Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

rád bych se Vás v rámci zakázky zeptal na několik bodů, které bych potřeboval vysvětlit nebo upřesnit.

- 1) V zámečnických konstrukcích jsme našli prvek Z9 vrata, ale na výkresu ani v rozpočtu ho nemůžu nalézt.
- 2) Pro stěnu z tahokovu - při této výměře se tahokov v daných rozměrech dle nás nevyrábí. Plochy bude nutné rozdělit na menší segmenty.
- 3) Treláž pro popínavé rostliny - upínací lišty jsou z plechu tl. 10 mm do T 170x100. Hmotnost 21,6 Kg/m, délka cca 55 m = 1 188 kg. V rozpočtu je včetně lan a spojek 450 kg.
- 4) Pororošty na zakrytí kanálu Z05 - neznáme nosný pásek, který by uměl rozpon 2400 a 2650 mm. dle lichtgetter tabulky 50x5 končí na rozponu 2200 mm.

K tomuto zadavateli sděluje následující:

- 1) Zámečnických výrobek Z09 vrata se nachází na výkrese č. D.1.1.01.b-29 Dřevěná fasáda. Označen je v části tohoto výkresu KOTELNA-PŮDORYS-SEVERNÍ STĚNA a na výkrese je rovněž rozkreslen. Do výkazu bylo doplněno
- 2) Plochy z tahokovu je možno rozdělit na menší segmenty. Může být upřesněno v rámci výrobní dokumentace dle možností vybraného dodavatele tahokovu.
- 3) Hmotnost ve výkazu byla opravena.
- 4) V dokumentaci nesmí být uváděn konkrétní výrobce. Označení SP berte jako informativní. Použijte rošty o plošné nosnosti 500kg/m² a nosnosti vůči bodovému zatížení 500kg na plochu 200x200mm.

Do sekce Zadávací dokumentace byl nahrán opravený Výkaz výměr.

- dále zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 3.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

rád bych se Vás v rámci zakázky zeptal na několik bodů, které bych potřeboval vysvětlit nebo upřesnit.

- 1) PZTS – Certifikovaný únikový terminál – prosíme o uvedení referenčního výrobku, protože je uváděno napájení 24V DC, ale nikde ve výkazu není zdroj pro tyto terminály.
- 2) PZTS – Elektromechanický zámek – prosíme o uvedení typu referenčního výrobku.
- 3) PZTS – Certifikovaný elektrický inverzní otvírač – prosíme o uvedení typu referenčního výrobku.
- 4) SKS – Přídavná klimatizace pro datový rozvaděč – prosíme o uvedení kolik kW má uchlazen?

K tomuto zadavateli sděluje následující:

K dotazům 1) až 3) zadavatel uvádí, že dle ZZVZ nelze odkázat na konkrétní výrobky.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí, že orientačně 2 kW.

- dále zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 4.



Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

žádáme zadavatele o informaci, kdy plánuje uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace?

K tomuto zadavateli sděluje následující:

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ale neměl kompletní podklady k tomu, aby na žádosti odpověděl včas. K uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace tak zadavatel přistoupil v okamžiku, kdy shromáždil veškeré nezbytné podklady. Z důvodu prodlení se zpracováním odpovědí zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu se ZZVZ.

- dále zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

rád bych se Vás v rámci zakázky zeptal na několik bodů, které bych potřeboval vysvětlit nebo upřesnit.

1) V rámci soutěže byl předložen výkaz výměr k ocenění, který obsahuje záložku 20030-01-D.1.4.e-20030-01-D.1.4.e – Zdravotní technika. Myslíme si, že tento výkaz a položky v něm jsou součástí hned následujícího výkazu 20030-01-D.1.4.e.1-20030-01-D.1.e.1 – Vnitřní kanalizace a vodovod. Položky jsou tedy v celkové ceně obsaženy dvakrát.

2) V části PZTS je dle našeho názoru nedořešeno napájení položek č. 110 a 111. Technologie (Certifikovaný únikový terminál) je dle technické specifikace napájena 24 V DC, ale nikde v položkách takový zdroj není uveden. Jsou zde pouze zdroje na 12V DC. Dále předpokládáme s ohledem na skutečnost, že se jedná o únikové východy, budou muset tyto zdroj/zdroje být v certifikovaném provedení včetně související kabeláže.

K tomuto zadavateli sděluje následující:

1) Duplicitní položky byly ve výkazu opraveny.

2) Tento únikový terminál se prolíná mezi systémy SKV a EPS. Je uveden ve výkaze SKV. Nicméně napájení je ze systému EPS, který disponuje napájením 24V. Takto je to uvedeno i v projektové dokumentaci. Výstup EPS bude odpínat napájení 24V při vyhlášení požáru a tím dojde k odblokování dveří.

Z důvodu výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.11.2020 do 10:00**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 26.10.2020

Za zadavatele Jan Žďárský

