

Zadavatel:**Technická univerzita v Liberci**

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor****VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE Č. 2**

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název zakázky: 108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ**Číslo veřejné zakázky:** 20/9615/108

- zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 6.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Název veřejné zakázky: **108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ**

Vážený zadavateli,

jakožto dodavatel, který má zájem podat nabídku na veřejnou zakázku s názvem „**108_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ**“ si touto cestou dovoluujeme v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

(1)

Pol.č.299 - Pozice SZ1 - má být použito bezpečnostní lepéné sklo s fólií, v poznámce ve výkresu se píše, že sílu a typ skla určí dodavatel, velikost skla 4095x1420 mm je 5,8 m2 hmotnost skla jednoho dílu bude cca 290 kg. Při způsobu uchycení a manipulace se sklem bude velmi obtížná montáž. Je nutné takto velké rozměry zachovat? Domníváme se, že zábradlí ze dvou skleněných tabulí bez madla nesplní koncept bezpečnosti.

(2)

Pol.č.300 - Pozice SZ2 - celoskleněné zábradlí kotveno přes systémový profil (U) F do podlahy shora bude vyčnívat nad podlahu 12mm, betonová podlaha je upravena pouze epoxidovou stěrkou (skladba podlahy S) - je toto vhodné řešení?

(3)

Pol.č.282 - pozice Z07 -montáž treláží pro popínavá rostliny - jakým způsobem se budou kotvit lana do připravených lišt a na ocelovou konstrukci, lano vede přes ostrou hranu, - to nelze. Navrhujeme do lišt připravit oka a na oko připnout lano s vidlicí a napínacím segmentem. Na ocelové konstrukci lze řešit obdobně.

(4)

Pol.č.13 - zelená střecha - ve VV jsem nenašel celkovou plochu pro vegetační souvrství S8 tl.160mm a S11 tl.120mm, dále prosím o upřesnění šíře kačírkového pásu který probíhá kolem obvodu zelené střechy. Tento pás by měl být i kolem kontrolních šachtic střešních vpustí a dále kolem každého prostupu/výdechu prostupující střešní konstrukcí.

K tomuto zadavatel sděluje následující:

K otázce číslo 1: Ano, tyto rozměry je nutné zachovat. Zábradlí ze dvou skleněných tabulí neporušuje bezpečnost a není v rozporu s Technickou normou ČSN 74 3305.



K otázce číslo 2: Zábradlí kotvené shora do podlahy bude pomocí systémové kotevní lišty. Kotevní lišta bude připevněna k podlaze zátěžovou kotvou do betonu. Zábradlí musí přenést vodorovné zatížení podle ČSN EN 1991-1-1 plocha kategorie B, tzn.:

$q_k = 1,0 \text{ kN/m}$ (charakteristická hodnota) vodorovné síly v úrovni horní hrany zábradlí

K otázce číslo 3: Detailní řešení průchodu lana přes lištu bude řešen ve výrobní (dílenské) dokumentaci dodavatele. Položka pro výrobní dokumentaci je ve VV – VRN pol. č. 5.

K otázce číslo 4: Šířka pásu z kačírku je 0,5 m. 1 ks střešní vpusti a 1 ks postupu bude obsypán kačírkem. Šířka kačírkového chodníčku je 500 mm, což je patrné z položky 100.

Zadavatel uvádí, že byly opraveny následující části přílohy č. 3 Projektová dokumentace – výkaz výměr a jsou nahrány do sekce Zadávací dokumentace, jedná se o:

Složka D.1.1.01_Stavebni_cast_D.1.4_ZTI_Plynovod

Původní položka 13 – R-712-A.00-002 – S8 Zelená střecha – extenzivní vegetační souvrství systémová skladba tl. 160 mm.

Do rozpočtu byla přidána položka č. 370 – A.712-R00.002a – S11 Zelená střecha – extenzivní vegetační souvrství systémová skladba tl. 120 mm.

V Liberci dne 09.11.2020

Za zadavatele Jan Žďárský