

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	NÁZEV	VÝROBCE/DISTRIBUCE
WCz	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ 355x520x370 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM PRVKEM PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	— — —	— — —
WCzi	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ IMOBILNÍ 360x700x370 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM PRVKEM PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	— — —	— — —
U	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x445x215 V BARVĚ BÍLÉ S KERAMICKÝM POLOSLOUPEM V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ TLAČNÁ BATERIE	— — —	— — —
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO IMOBILNÍ 550x550x150 V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU RUČKOU	— —	— —
Um	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ 500x350x190 V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ TLAČNÁ BATERIE	— —	— —
Ur	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ 475x360x150 V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ TLAČNÁ BATERIE	— —	— —
DZ	DŘEZ NEREZOVÝ 435x860x150 S ODKAPÁVAČEM DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE	— —	— —
M	MYČKA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PRYŽOVOU KULIČKOU	—	—
SPi	SPRCHA PRO IMOBILNÍ SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, VČETNĚ SPRCHOVÉHO SETU	— —	— —
SP	SPRCHA VELKÁ, SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN110 SPRCHOVÉ STĚNY, POKUD JSOU OSAZENY, DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TLAČNÁ BATERIE, RAMÍNKO, HLAVICE	— — —	— — —
HN	HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25 DÉLKY 30m +10m DOSTŘIK, S INSTALACÍ DO ZDI	—	—
PI	PISOÁR KERAMICKÝ 305x340x535 V BARVĚ BÍLÉ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM A TRANSFOR. NAPĚTÍ Z 230V/24V	— —	— —
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ 425x500x450 V BARVĚ BÍLÉ S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽÍ V BARVĚ BÍLÉ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM	— — —	— — —
VLz	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ 435x500x407 V BARVĚ BÍLÉ S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽÍ V BARVĚ BÍLÉ, INSTALAČNÍ MODUL NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM	— —	— —
VLzm	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ MALÁ 445x340x345 V BARVĚ BÍLÉ S POCHROMOVANOU SKLOPNOU MŘÍŽÍ, INSTALAČNÍ MODUL NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM	— —	— —
PK1 PK2 PK3	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ STACIONÁRNÍ KOTEL S VÝKONOVÝM ROZSAHEM 58,2 – 291kW	—	NENÍ DODÁVKA PROJEKTU ŘEŠÍ A DODÁVÁ PROJEKT ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
OH1, OH2	STOJATÝ TLAKOVÝ NEPŘIMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 1000L SE ZVĚTŠENÝM TRUBKOVÝM VÝMĚNÍKEM 8m2 A EL. PATRONOU 9kW	—	—

LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ	
	NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC HT, ŠEDÉ BARVY
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC HT, ŠEDÉ BARVY, TEPELNĚ IZOLOVÁNO
	NOVÁ SPLAŠKOVÁ ZAVĚŠENÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC HT, ŠEDÉ BARVY
	NOVÁ DEŠŤOVÁ ZAVĚŠENÁ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC HT, ŠEDÉ BARVY, TEPELNĚ IZOLOVÁNO
	NOVÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK – POTRUBÍ PVC HT, ŠEDÉ BARVY A PLASTOVÉ SE ZELENÝMI PRUHY, IZOL.
	NOVÁ STUDENÁ VODA – PLASTOVÉ POTRUBÍ ŠEDÉ BARVY S PODÉLNÝMI ZELENÝMI PRUHY, IZOLOVÁNO
	NOVÁ TV – PLASTOVÉ POTRUBÍ SVĚTLE ŠEDÉ BARVY S PODÉLNÝMI ZELENÝMI PRUHY, IZOLOVÁNO
	NOVÁ CÍRKULACE – PLASTOVÉ POTRUBÍ SVĚTLE ŠEDÉ BARVY S PODÉLNÝMI ZELENÝMI PRUHY, IZOLOVÁNO
	NOVÁ POŽÁRNÍ VODA – POTRUBÍ OCELOVÉ, POZINKOVANÉ, ZÁVITOVÉ, IZOLOVÁNO
	NOVÝ NTL PLYNOVOD (DO 5kPa) – POTRUBÍ OCELOVÉ, SVAŘOVANÉ, NÁTĚR ŽLUTÝ č.6600, UZEMNĚNO
	TECHNOLOGIE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
	TECHNOLOGIE VZT

Poznámka:
–veškeré vodovodní baterie a zařizovací předměty jsou specifikovány pouze informativně ve smyslu základních rozměrů š/v/hl., se všeobecným popisem pro výběrové řízení dle zákona č.134/2016 Sb v platném znění

Upozornění:
Jsou–li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéo odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.



Projektant		Investor	Projekční kancelář	
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660384, DIČ:CZ7803062564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypacoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Milan Klogner	Milan Klogner	Ev. číslo	657/2019
mobil: 602 433 611	mobil: 605 448 869	mobil: 605 448 869		
Akce: REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV			Formát	2 x A4
			Datum	07/2019
			Měřítko	---
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn			Stavební objekt	Č. výkresu
Výkres: Legenda			---	ZT-09