

Oblastní inspektorát práce  
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Technická univerzita v Liberci  
Studentská 1402/2  
460 01 Liberec

Váš dopis ze dne  
22.8.2019

Naše č.j.:  
21814/7.42/19-2

Naše sp. zn  
V7-2019-343

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Oldřich Resler / 950 179 739

Ústí nad Labem  
29.8.2019

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce KTV-TUL-Harcov

místo: Na Bohdalcí 715/30, Liberec

zadavatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec, IČ: 46747885

projektant: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec, IČ: 46747885

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 21814/7.42/19-1 ze dne 22.8.2019

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

#### **Byly zjištěny následující závady:**


1. Dle ČSN 73 1901 vztahující se k navrhování střech z února 2011 musí projektant řešit požadavky na nutnost dodržování bezpečnosti při užívání střechy. Proto je dle bodu 5.6.2 uvedené normy ČSN 73 1901 nutno vybavit střechu zábradlím nebo systémem zachycení pádu..

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. Oldřich Resler  
inspektor inspekce II

**Oblastní inspektorát práce  
pro Ústecký kraj a  
Liberecký kraj  
SNP 2720 / 21  
400 11 Ústí nad Labem**

-23-

## Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby