



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace:

k dotazu č. 3:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 20/9615/211 „Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci“:

prosím o upřesnění zadání :

Svítlidla H a L mají být přisazená nebo vestavná; J, K - přisazená nebo závěsná (jaká je délka závěsu)?

K	01	17	1.17	Svítlidlo LED 24-27W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP44, svítidlo pro časté spínání, ozn. "H"	ks	15,000		0,00
PP				Svítlidlo LED 24-27W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP44, svítidlo pro časté spínání, ozn. "H"				
K	01	18	1.18	Svítlidlo LED 24-27W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP44, svítidlo pro časté spínání, ozn. "H"	ks	15,000		0,00
PP				Svítlidlo LED 24-27W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP44, svítidlo pro časté spínání, ozn. "H"				
K	01	19	1.19	Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené / závěsné, IP20-44, ozn. "J"	ks	4,000		0,00
PP				Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené / závěsné, IP20-44, ozn. "J"				
K	01	20	1.20	Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené / závěsné, IP20-44, ozn. "J"	ks	4,000		0,00
PP				Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník,				





*mikroprisma. kryt, přisazené /
závěsné, IP20-44, ozn. "J"*

K	01	21	1.21	Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / závěsné, IP55-66, ozn. "K"	ks	4,000		0,00
PP				<i>Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / závěsné, IP55-66, ozn. "K"</i>				
K	01	22	1.22	Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / závěsné, IP55-66, ozn. "K"	ks	4,000		0,00
PP				<i>Svítlidlo LED / zářivkové 1x36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / závěsné, IP55-66, ozn. "K"</i>				
K	01	23	1.23	Svítlidlo LED 36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP20, svítidlo pro časté spínání, ozn. "L"	ks	6,000		0,00
PP				<i>Svítlidlo LED 36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP20, svítidlo pro časté spínání, ozn. "L"</i>				
K	01	24	1.24	Svítlidlo LED 36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP20, svítidlo pro časté spínání, ozn. "L"	ks	6,000		0,00
PP				<i>Svítlidlo LED 36W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / zapuštěné, IP20, svítidlo pro časté spínání, ozn. "L"</i>				

Souvisí s absencí knihy světél.

sdělujeme odpověď:

Světla v místnostech s SDK podhledy - Vestavná do podhledu

Světla v laboratořích (4.07, 4.08, 4.12) na ose místnosti, na příčných na táhlech - Zavěšená, délka závěsu 10-20cm (co nejmenší).

k dotazu č. 4:

Tímto bych se dotázala k doložení podmínky bodu 9 Požadavky na zpracování nabídky odst. 2 harmonogram časový a plnění - dotaz je možné tento požadavek splnit, až před uzavřením SOD vybraným zhotovitelem?, tedy nebude součástí podané nabídky účastníka o VZ?





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

sdělujeme odpověď:

Finanční a časový harmonogram musí být součástí nabídky, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci čl. 9. Po uzavření smlouvy zhotovitel předá objednateli aktualizovaný finanční a časový harmonogram ve lhůtě dle čl. V. e) smlouvy.

V Liberci dne 23. 2.

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

