

**Zadavatel:**

**Technická univerzita v Liberci**  
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město  
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885  
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

**Název zakázky: 006\_JZ\_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu**  
**Číslo veřejné zakázky: 21/9615/006**

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5.

**Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 21/9615/006 „Oprava budovy F1 Technické univerzity v Liberci včetně sanací objektu“:

21	K	R-6-A.00-6001	D+M Pákový otvírač oken v 1.PP	kpl	27,000		
PP		D+M Pákový otvírač oken v 1.PP					

specifikovat na oknech: velikost, otvírání, barvu, výšku parapetu, výška umístění páky, způsob otvírání (budou jedny, nebo dvoje nůžky, velikost, šířka, výška parapetu, výška umístění páky adt.)

**K tomuto zadavatel sděluje následující:**

Velikost oken 1150x590, výška parapetu 1500mm. (V polovině případů je parapet šikmý.) Okna jsou bílá, plastová, otvíravá dovnitř, sklopná. Páka bude umístěna ve výšce 1,4-1,6m nad podlahou, bude jedna páka na jedno okno.

Zadavatel k tomuto dokumentu přikládá fotografie.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **neprodukuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Liberci dne 22.03.2021

Za zadavatele Jan Žďárský

