



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 041_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Interní číslo veřejné zakázky: 21/9615/041

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Název projektu: Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu: 133D22S000001

Název programu: Operační program Životní prostředí výzva č. 146
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly KTV Technické univerzity Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013914

Vážení účastníci,

k dotazu B: žádám vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotah: Může zadavatel upřesnit položku 1A 1.02a5Pol pč. 257 766919011RAX Dod+Mtž potní kabiny, kompletní provedení, vč. demontáže a likvidace stávající potní místnosti kus 1,00000

Žádáme o sdělení co má být obsahem této položky popř. jestli existuje nějaký projekt této potní kabiny?


sdělujeme odpověď: Předmětem dodávky je kompletní vestavba atypické potní kabiny pro deset osob do určeného prostoru, včetně kompletního vybavení vnitřních lavic, podlahových roštů a omyvatelné podlahy vstupních dveří, osvětlení, zajištění normové výměny vzduchu, topného tělesa, včetně automatické regulace a podobně – kompletní dodávka.

Materiál – v provedení ABACHI.

Dodávka bude řešena jako kompletní systémové řešení specializované firmy na tento typ staveb.

k dotazu č. C: v návaznosti na vyhlášení veřejné soutěže **Rekonstrukce objektu KTV-TUL Harcov** vznášíme dotaz s prosbou o doplnění:





VZDUCHOTECHNIKA


Prosíme o upřesnění následujících položek:

27	1.10	STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 1.O - R1, odvodní	20,00	ks			mater.: Al. profily, jednoradá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 725 m3/h
28	-	Montáž	20,00	ks			-
29	1.11	STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 2.O - R1, přívodní	24,00	ks			mater.: Al. profily, dvouradá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 605 m3/h
30	-	Montáž	24,00	ks			-
31	-	STÁVAJÍCÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / přívod, odvod uvnitř sálu /	300,00	m2			-

Podle popisu není jasné, jestli se jedná o demontáž, přesun do nové polohy a nebo o nové distribuční elementy s potrubím.

sdělujeme odpověď: Ve výkazu výměr jsou položky uvedeny pouze jako výčet stávajících zařízení, nejsou aktivní – spojeny se vzorcem, proto se nezapočítávají do nabídky.

Jedná se o stávající zařízení, které je zachováno – viz výkresy VZT č. 11 a 12.



Za zadavatele: Jitka Loudová

