



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 041_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Interní číslo veřejné zakázky: 21/9615/041

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Název projektu: Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu: 133D22S000001

Název programu: Operační program Životní prostředí výzva č. 146
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly KTV Technické univerzity Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013914

Vážení účastníci,

k dotazu D:

Vážení,

jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

1. Ve stavebním oddíle 728 VZT se nachází položky 1.10 a 1.11.

Viz níže:

1.10	STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 1.O - R1, odvodní	20,00	ks	- -	mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; odvod 725 m3/h
-	Montáž	20,00	ks	- -	-
1.11	STÁVAJÍCÍ - Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x280, 2.O - R1, přívodní	24,00	ks	- -	mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy; přívod 605 m3/h
-	Montáž	24,00	ks	- -	-
-	STÁVAJÍCÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.l, materiál ocel. pozink.				
-	plech	300,00	m2	- -	-
	přívod, odvod uvnitř sálu/				

Dotaz uchazeče: u výše uvedených položek je slovo stávající. Jakým způsobem má uchazeč dodávku stávajících částí VZT ocenit?





sdělujeme odpověď:

Zadavatel odpověděl ve Vysvětlení_doplnění_Změna ZD_č 5.

2. V projektové dokumentaci je soubor "n17 výpis výplní otvorů - okna LOP nový stav," kde jsou popsány technické požadavky na výplně otvorů.

U výplní pod označením "O15" a "O14" je uvedeno, že okno má mít otevírání současně:

- a) otevírání 2x fix, 1x výklopné/otvíravé,
- b) výklop ovládaný motoricky

Z pohledu uchazeče není technicky možné, aby u jednoho výplně otvorů byly tyto 2 druhy způsobů otevírání oken současně.

Prosíme tímto zadavatele o ověření technických možností dostupných na trhu, případné změně předmětné části PD a s tím související výkaz výměr. Jestliže takový výrobek na trhu existuje, tak prosíme zadavatele o zaslání odkazu na referenční výrobek, který výše uvedeným požadavkům na výplně otvorů "O14" a "O15" vyhoví.

sdělujeme odpověď:

Okna v LOP (výkres N.17) – oprava popisu otvírání oken

U všech položek, u kterých jsou otvíravá křídla opravujeme „otevírání: sklopná dovnitř ovládaná motoricky“

Okna ve zdivu (výkres N.18) – oprava popisu otvírání oken

U všech položek, kde je uvedeno „otevírání: výklopné“ opravujeme na „otevírání: sklopné dovnitř“.

U položek, kde je uvedeno „otevírání: otvíravé/výklopné“ opravujeme na „otevírání: otvíravé/sklopné dovnitř“.

Okna ve strukturální fasádě (výkres N.19) – oprava popisu otvírání oken

U všech položek, kde je uvedeno pro otvíravá křídla „otevírání: otvíravé/výklopné“ opravujeme na „otevírání: výklopná ven“.

Zadavatel připojuje opravené soubory:

n17 revize 1 - výpis výplní otvorů - okna LOP nový stav

n18 revize 1 - výpis výplní otvorů - okna ve zdivu nový stav

n19 revize 1 - výpis výplní otvorů - strukturální fasáda nový stav

Za zadavatele: Jitka Loudová

