

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Poznámka:

Členění oken je zakresleno při pohledu z exteriéru.

Přesná barevnost profilů a lakovaného skla bude vyzorkována pro nabídku použít barvu odpovídající vzorníku skel LACOBEL - grey metal.

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizační razítko		Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	682/2019
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	02.2020
Název akce			Měřítko	
Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL			Číslo paré	Číslo výkresu
Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Rekonstrukce budovy TUL KTV"				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - strukturální fasáda				
NOVÝ STAV				
				N.19 REVIZE 1 15.4.2021

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
O 28	trojsklo lakované - barva šedá RAL 9006 trojsklo čiré trojsklo čiré trojsklo lakované - barva šedá RAL 9006	typ: strukturální fasáda Al s přiznaným rastrem, členění viz schema rozměr: 3000 x 5780 mm rám: Al s přerušeným tepelným mostem zasklení trojsklo čiré / lakované otevírání: 9x fix, 3x výklopné ven výklop ovládaný motoricky barva: rám hliník RAL 9006 sklo lakované RAL 9006 Požadavky na výplň otvoru: - Profil Uf pož max = 0,9 W/m²K - Sklo Ug pož max = 0,5 W/m²K - Celek Uw pož max = 0,96 W/m²K Návaznost žaluzie a strukturální fasády musí být řešena ve výrobní dokumentaci fasády s ohledem na elektro-chemickou snášlivost materiálů vložením separační vrstvy (pryž)	2
O 29	trojsklo lakované - barva šedá RAL 9006 trojsklo čiré	typ: strukturální fasáda Al s přiznaným rastrem, členění viz schema rozměr: 3000 x 3000 mm rám: Al s přerušeným tepelným mostem zasklení trojsklo čiré / lakované otevírání: 3x fix, 3x výklopné ven barva: rám hliník RAL 9006 sklo lakované 9006 Požadavky na výplň otvoru: - Profil Uf pož max = 0,9 W/m²K - Sklo Ug pož max = 0,5 W/m²K - Celek Uw pož max = 0,96 W/m²K	1
O 30	trojsklo lakované - barva šedá RAL 9006 trojsklo čiré	typ: strukturální fasáda Al s přiznaným rastrem, členění viz schema rozměr: 5880 x 3000 mm rám: Al s přerušeným tepelným mostem zasklení trojsklo čiré / lakované otevírání: 6x fix, 6x výklopné ven barva: rám hliník RAL 9006 sklo lakované 9006 Požadavky na výplň otvoru: - Profil Uf pož max = 0,9 W/m²K - Sklo Ug pož max = 0,5 W/m²K - Celek Uw pož max = 0,96 W/m²K	1