



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 041_Lo_Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Interní číslo veřejné zakázky: 21/9615/041

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Název projektu: Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu: 133D22S000001

Název programu: Operační program Životní prostředí výzva č. 146
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly KTV Technické univerzity Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013914

Vážení účastníci.

k dotazu č. CH:

Dotaz č. 1





V položkovém soupise prací 1. Rekonstrukce KTV TUL – Harcov SLEPÝ opr. + inv v.1.11 INVESTICE
MŠMT je položka Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197

61165402RX	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197	kus	15,00000
	odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace		
	vločkový zámek řešený systémem generálního klíče		
	N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav :		
	D04, 800/1970 : 20		20,00000
	D04, 800/1970 : 4		4,00000
	D05, 800/1970 : 10		10,00000
	D06, 800/1970 : 6		6,00000
	D07, 800/1970 : 8		8,00000
	D08, 800/1970 : 5		5,00000
	D13, 800/1970 : 2		2,00000
	D14, 800/1970 : 2		2,00000
	D17, 800/1970 : 2		2,00000
	D20, posuvné 800/1970 : 5		5,00000
	D23, 800/1970 : 2		2,00000
	D24, 800/1970 : 3		3,00000
	D29, 800/1970 : 2		2,00000
	D35, 800/1970 : 1		1,00000
	D36, 800/1970 : 1		1,00000
	-58,00000		-58,00000

V položkách jsou vypsány dveře D13, 800/1970. Dle výpisu výplní otvorů vnitřních dveří jsou dveře označené D13 o rozměru 900x1970.
Prosíme o uvedení všech částí ZD do souladu.

➤ **sdělujeme odpověď:** Položka opravena viz VV verze 1.16

Dotaz č. 2

V položkovém soupise prací 1. Rekonstrukce KTV TUL – Harcov SLEPÝ opr. + inv v.1.11 INVESTICE
MŠMT je položka dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š=1100mm, h=1970,0mm, hladké EI 30 min, otevíravé, počet křídel 1, plné, povrch. úprava laminát

61165644R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	0,00000
	odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace		
	vločkový zámek řešený systémem generálního klíče		
	N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav :		
	D11, 1000/1970 : 1		1,00000
	-1,00000		-1,00000

V položkovém soupise prací NEINVESTICE jsou uvedeny:

61165644R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000
	odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace		
	vločkový zámek řešený systémem generálního klíče		
	Oprava : 1		1,00000

Dle výpisu výplní otvorů vnitřních dveří jsou však dveře označené D11 o rozměru 1000x1970.
Prosíme o uvedení všech částí ZD do souladu.

➤ **sdělujeme odpověď:** Položka opravena viz VV verze 1.16

Dotaz č. 3

Prosíme o doplnění označení vnitřních dveří, které se odečítají v položkovém soupise prací 1. Rekonstrukce KTV TUL – Harcov SLEPÝ opr. + inv v.1.11 INVESTICE MŠMT. V položkovém soupise NEINVESTICE MŠMT je uveden jen počet, ale není zřejmé, se kterými dveřmi je zde uvažováno. Vzhledem k tomu, že jednotlivé dveře se liší svou specifikací, považujeme tento údaj za důležitý pro stanovení správné ceny.

Prosíme o doplnění historie položek i do soupisu NEINVESTICE MŠMT.





➤ **sdělujeme odpověď:**

Z pohledu HIP jsou položky dostatečně specifikované, viz příklad:

Neinvestice, záložka 1A 1.02a8 Pol

285 61165412X	Dveře vnitřní lamino HPL 2/3sklo 1kř. 80x197	kus	0,00000		0,00	Vlastní
	odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace					
	vložkový zámek řešený systémem generálního klíče					
	Oprava : 0					

Investice, záložka 1B 1.02b92 Pol

284 61165408X	Dveře vnitřní lamino HPL plně 2kř. 220x225	kus	1,00000		0,00	Vlastní
	odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace					
	vložkový zámek řešený systémem generálního klíče					
	N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav :					
	D33, 2200/2250 : 1		1,00000			
	0,00000					

Dále konstatujeme, že dalším podkladem je tabulka výplní otvorů, kde jsou dveře jasné specifikované. Rozdělení na investice a neinvestice na dodávku a cenu dveří nemá žádný vliv. Toto rozdělení je dělení pro investora, pro následné účtování nákladů a odpisů.

➤ **sdělujeme odpověď:** Opraveno, viz vysvětlení ZD č. 7. Doplněno do VV – 6 ks.

k dotazu č. J:

V opraveném výkazu výměr z DI č.7 je v oddíle SO1 - Budova TUL Katedra tělesné výchovy - NEINVESTICE MŠMT (list: 1A 2.01a7 Pol) uvedena položka č.404.

404	799909026Y01	Dodávka+Montáž dělicí opony ochranné sítě se spodní částí látkovou ozn. KP26, vč. konstrukce pro zavěšení 8,70x16,80m (horní hala)	m2	2,00000
-----	--------------	--	----	---------

Oprava :

2ks : 2

2,00000

➤ **sdělujeme odpověď:** Položka opravena viz VV verze 1.16

V Liberci dne 23. 4. 2021

Za zadavatele: Jitka Loudová

Příloha:

➤ VV_1.16

