



TEPLOTY: EXTERIER  
ZIMA - tez=-15°C;  
LÉTO - tel=+31°C (40%r.v.);

V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ:  
NEUPRAVUJE SE  
NEUPRAVUJE SE

**6.1**

ODVOD:  $Q_{v0} = 1.100 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $\Delta p_e = 150-200 \text{ Pa}$   
ot.=  
motor:  $P_{el} = 0,31 \text{ kW}$ ; 230V  
 $I = 1,5 \text{ A}$

**D.1.4 -V- VZDUCHOTECHNIKA**

**SCHEMA ZAŘÍZENÍ Č.6 : KOMPRESOROVNA 4.NP**

**AKCE: DOSTAVBA BUDOVY F2**

*Husova 1291/73, Liberec*