

Příloha 1.

Upřesnění pozice světél v 4. n. p.

Svítlidla v místnostech s SDK podhledy (bez požární odolnosti)	Vestavná do podhledu
Svítlidla v místnostech 4.07, 4.08 a 4.12 v ose místností.	Zavěšená na příčných na táhlech s minimální délkou závěsu cca 10-20 cm.