

OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE


600 x 900 x 250 mm


PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHM

ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA

KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT <i>spol. s r. o.</i> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Michal Bartoš	Ing. Petr Chval	

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		
	Blanka Havelková		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec		Datum	06.2020
Akce: OPRAVA BUDOVY F1 - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g. - ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	20022
		Měřítka	Výtisk č.
		Příloha č.	
Příloha: ROZVADĚČ 01.2 - ÚDRŽBA		D.1.4.g. - 19	