


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI 600 x 1050 x 160 mm


PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Richard Müller	Ing. Michal Bartoš	Ing. Petr Chval

**PROFES PROJEKT**
spol. s r. o.
stavební a projekční firma
Vejřichova 272 TURNOV
tel. 481319831 fax 481319832
e-mail : profesp@profesprojekt.cz
www.profesprojekt.cz

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář	
	Blanka Havelková	

**BEDNÁŘ**
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec		Datum	06.2020
Akce: OPRAVA BUDOVY F1 - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCÍ D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g. - ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	20022
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: ROZVADĚČ R4.2		Příloha č. D.1.4.g. - 28	