

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

Název zakázky: 128_JZ_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů
Číslo veřejné zakázky: 21/9615/128

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den .

Mohu požádat o plány, nebo další podklady pro možnost přesnější nabídky pro SHZ 5 Kobek motorů. Rpzměry kubatura atp.

Typ čipových karet pro určení vhodné čtecí hlavy. (Mifare,emarine duální) .

Děkuji za podklady pro možnost vyhotovení nabídek . Lze provést osobní obhlídku objektu ? .
děkuji .

K tomuto zadavatel sděluje následující:

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel do sekce Zadávací dokumentace nahrál opravenou zadávací dokumentaci, kde se počítá s prohlídkou místa plnění. Do téže sekce byl nahrán soubor 07_128_P3_Technická dokumentace k VZ, kde zadavatel zpřístupňuje výkresy a dokumentaci, které by měly stačit k podání nabídky.

- zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2.

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

děkujeme ze poptávku na zakázku označenou jako 128_JZ_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů (kobky s označením -1024, -1025, -1026, -1027 a -1028) v budově L Technické univerzity v Liberci. K poptávce bychom rádi vznesli několik připomínek.

Na poptávku takového rozsahu, kdy je poptáván nejen projekt dané profese, ale projekty i navazujících profesí jako VZT, PBŘ, EPS, stavba atd. a zároveň i realizace podle těchto projektů, je



stanovený termín odevzdání nabídky skutečně nereálný. Podklady pro vypracování nabídky uveřejněné v zadávací dokumentaci jsou minimální. Navrhovat jakýkoliv systém pouze se znalostí čísel místností kde se má systém nacházet, není při nejlepší vůli možné. Jako systém je požadováno mlhové stabilní hasicí zařízení s hasivem octan draselný s hasivem umístěným v láhvích. Vzhledem k absolutní absenci podkladů v jiných oblastech, přesná specifikace hasiva včetně jeho uložení a extrémně krátký čas na vypracování nabídky na nás působí dojmem, že výběrové řízení může zvýhodnit určitého dodavatele tohoto požadovaného řešení na úkor jiných řešení, jako je například hašení plynem.

K tomuto zadavatel sděluje následující:

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel na část dotazu odpovídal v rámci odpovědi č. 1.

Zadavatel dále uvádí, že pro možnost podání nabídky prodlouží lhůtu, viz závěr tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále uvádí, že trvá na požadavku stabilního hasicího zařízení s hasivem octanem draselným. Pro hašení plynem nebyl v budově při návrhu a následné stavbě vytvořen speciální protipožární úsek, ve kterém by muselo být hasivo v tlakových lahvích uskladněno. Technickým problémem je i utěsnění potencionálních hašených prostorů plynem, kdy v budově jsou technologické prostupy do chodeb a není možné prostor hermeticky utěsnit.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek, a to do 29.11.2021 do 10:00.

V Liberci dne 22.10.2021

Za zadavatele Jan Žďárský

