

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
 sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
 IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
 Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

Název zakázky: 116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
Číslo veřejné zakázky: 21/9615/116

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel dne 27.10.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Prosím o upřesnění zadání :

V části „Ordinace v 1.NP“ jsou svítidla, která se již nevyrobí.

U svítidla je uveden požadavek IP65, ale spínače a zásuvky ve stejné místnosti jsou v IP20 a nouzové svítidlo má IP42. Je nutno dodržet IP65?

Prosím o uvedení referenčního typu svítidla „D“

D	Zářivkové svítidlo přisazené 2X54W,T5,EVG,stropní přisaz., parabolická mřížka, kryt sklo, 2 x TL5 HO90 DeLuxeG5 54W/940, 54W, 3800lm, Ra92, 4000h	ks	25	0,00	0,00
----------	---	----	----	------	------

- zadavatel obdržel dne 01.11.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2:

Dobrý den,

Prosím o upřesnění zadání :

V části „Ordinace v 1.NP“ jsou svítidla, která se již nevyrobí.

U svítidla je uveden požadavek IP65, ale spínače a zásuvky ve stejné místnosti jsou v IP20 a nouzové svítidlo má IP42. Je nutno dodržet IP65?

Prosím o uvedení referenčního typu svítidla „D“

D	Zářivkové svítidlo přisazené 2X54W,T5,EVG,stropní přisaz., parabolická mřížka, kryt sklo, 2 x TL5 HO90 DeLuxeG5 54W/940, 54W, 3800lm, Ra92, 4000h	ks	25	0,00	0,00
----------	---	----	----	------	------



K tomuto zadavatel sděluje následující:

Odpověď na dotaz č. 1 a 2:

Svítilno je uvedeno pouze informačně, aby bylo vidět, se kterým svítidlem byly provedeny výpočty. Dodavatel může použít kterékoliv svítidlo z nabídky na trhu. Musí ale splnit podmínky zadané pro dané místnosti (musí investorovi předložit svůj výpočet umělého osvětlení).

Krytí svítidla vychází z typové řady pro daná svítidla - svítidla do lékařských zařízení s barevným podáním min. Ra90. Toto krytí nemá vliv na ostatní elektroinstalace.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek, a to do 11.11.2021 do 10:00.

V Liberci dne 01.11.2021

Za zadavatele Jan Žďárský

