

**Zadavatel:**

**Technická univerzita v Liberci**  
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město  
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885  
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

**Název zakázky: 076\_JZ\_Výstavba datacentra v objektu G**  
**Číslo veřejné zakázky: 21/9615/076**

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel dne 03.11.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

Pro variantní řešení uvažujeme o umístění jednotek klimatizace v kompresorové stanici, je to možné?

Dotaz č.2:

Je možné v rámci variantního řešení sloučit místnosti serverovny a nové nn rozvodny (UPS místnost) do jedné?

Dotaz č.3:

Je možné v rámci variantního řešení využít i přilehlou místnost č.135

Dotaz č.4:

Je nutné využít navrženou trasu spalínovodu odtahovým potrubím VZT nebo lze spalínovod vést samostatně po fasádě objektu.

Dotaz č.5:

Je možné zabrat větší prostor v garážích pro instalaci MG?

Dotaz č. 5:

Musí být součástí CN zimní opatření pro provedení venkovních prací při teplotách pod 0°C ?

### **K tomuto zadavatel sděluje následující:**

K poddotazu č. 1 zadavatel uvádí, že to není možné. Kompresovna bude zachována a mimo navržené rozvody v této místnosti nejsou další změny přípustné.

K poddotazu č. 2 zadavatel uvádí, že to není možné. Na základě našich zkušeností s provozování UPS požadujeme z bezpečnostních důvodů oddělení prostoru serverovny od UPS.

K poddotazu č. 3 zadavatel uvádí, že to není možné. Tato místnost bude nadále využívána pro jiné účely.

K poddotazu č. 4 zadavatel uvádí, že je nutné využít navrženou trasu. Spalínovod není možné vést po fasádě s ohledem na původní architektonické řešení objektu.

K poddotazu č. 5 zadavatel uvádí, že to není možné. Počty parkovacích míst v objektu jsou velmi omezené a není možné akceptovat ztrátu dalších parkovacích míst.



K poddotazu č. 6 zadavatel uvádí, že zadavatel nesouhlasí s ceněním zimního období, jelikož termín plnění je znám a v průběhu stavby se nalezne časový úsek, kdy tyto práce bude možné provést bez zimního opatření.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Liberci dne 04.11.2021

Za zadavatele Jan Žďárský