

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení k zadávacímu řízení:

Název zakázky: 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Číslo veřejné zakázky: 21/9615/076

Vážení účastníci,

- zadavatel obdržel dne 27.10.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace číslo 3:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Váž. zadavateli,

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1) V příloze č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr – je na listu D.1.4.1_ZTI v části 2 uvedena položka č. 2.6 – Čerpadlo kondenzátu, průtok 1800 l/h, napájení 230 V - pouze montáž a napojení na potrubí.

Chápe Uchazeč správně, že u dané položky se jedná pouze o montáž zařízení, a že dodávka zařízení není předmětem dodávky vybraného dodavatele? Má tedy Uchazeč uvést jednotkovou cenu za montáž, a položku jednotkové ceny za dodávku nechat nevyplněnou?

2) V příloze č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr – je na listu D.1.4.2_VZT v části 2 uvedena položka č. 2.5 – Přeložení stávajícího VZT potrubí.

Uchazeč nenalezl v žádné příloze zadávací dokumentace popis nebo vysvětlení této položky, a tudíž není schopen tuto položku správně ocenit. Žádáme tedy o popis zmíněné položky.

3) V dokumentu D.1.4.5_c01 - rozvadec R-ATS2, který je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace – je na straně 2 orientační návrh dispozice prvků. Na této straně jsou naznačeny 2ks analyzátorů DIRIS A30. Daný analyzátor ale není zakreslen ve schéma zapojení rozvaděče na dalších stranách dokumentu.

Je analyzátor DIRIS A30 požadovanou součástí dodávky rozvaděče R-ATS2, nebo jde o chybu v projektové dokumentaci?

K tomuto zadavatel sděluje následující:
Odpověď na dotaz č. 3:

K poddotazu č. 1 zadavatel uvádí, že se má nacenit pouze montáž. Dodávka čerpadla je součástí dokumentu D.1.4.3 – Chlazení. Došlo se zde ovšem v chybě v psaní a počtech, zadavatel tedy



opravuje výkaz výměr (položka č. 2.3). Opravený výkaz výměr je přílohou k tomuto Vysvětlení a současně je nahrán do sekce Zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

K poddotazu č. 2 zadavatel uvádí, že se jedná o přeložku stávajícího potrubí délky cca 20 metrů. Tuto skutečnost bylo možné prověřit na prohlídce místa plnění. Přílohou k tomuto Vysvětlení je fotografie.

K poddotazu č. 3 zadavatel uvádí, že analyzátory sítě v rozvaděči R-ATS2 nejsou součástí dodávky R-ATS2.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek, a to do 30.11.2021 do 10:00.

V Liberci dne 12.11.2021

Za zadavatele Jan Žďárský