

**Zadavatel:** Technická univerzita v Liberci  
se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1  
IČ: 467 47 885

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

**Název veřejné zakázky: 049\_To\_Oprava sociálního zařízení na budově H - 5.NP až 8.NP**  
**Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/049**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto poskytuje odpovědi na dotazy vznesené v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

### **Dotaz č. 1**

Výkaz výměr obsahuje položku:

**Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný.**

Ovšem technická zpráva uvádí dodávku závěsného setu (GEBERIT).

Která z výše uvedených variant je platná?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1**

Zadavatel požaduje dodat položky v souladu s Technickou zprávou, tj. závěsné wc, navíc byly přidány SDK předstěny.

### **Dotaz č. 2**

Výkaz výměr obsahuje položky:

**Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem.**

**Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem.**

Na základě prohlídky, která se uskutečnila 09.06.2023, jsme si všimli, že v již rekonstruovaných koupelnách jsou dodány profily nerezové.

Které profily máme ocenit do výběrového řízení?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2**

V rámci výběrového řízení mají být oceněny nerezové profily. Zároveň s tím dochází k úpravě počtu vnitřních dveří a montáže obkladu, aby korespondovala s vybraným obkladem.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně přílohy č. 5 Zadávací dokumentace – Výkaz výměr a taktéž zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Účastníci mohou nově podat svoji nabídku nejpozději do **21. 06. 2023 do 09:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.tul.cz/>

V Liberci dne 13. 6. 2023

Za zadavatele: Markéta Tománková