



HZSLX00622IO



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

krajské ředitelství

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III



Č. j.: HSLI- 2477-3/KŘ-PRE-2022

Datum: 2. 12. 2022

Vyřizuje: plk. Ing. Ondřej Zmrhal

Tel.: 950 471 225

E-mail: ondrej.zmrhal@hzslk.cz

Počet stran: 3

Počet příloh: 1/PBŘS

Adresát:

PROFES PROJEKT spol. s r.o.

Vejrichova 272

511 01 Turnov

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Technická univerzita v Liberci, objekt E2 - Knihovna

Místo stavby:

Bendlova, Liberec I-Staré Město, Liberec

k. ú.: Liberec, parc. č. 2857/2, 2857/3, 2861/1, 2861/2, 2861/3

Stavebník:

Technická univerzita v Liberci, IČO 46747885,

Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

vypracoval: Ing. Richard Müller, ČKAIT 0600585

ověřil: Ing. Richard Müller, ČKAIT 0600585

datum: 06.2022

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) obdržel dne 2.11.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS LK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko**

Odůvodnění:

HZS LK vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Technická univerzita v Liberci, objekt E2 - Knihovna TUL, SO 01 Objekt E2 TUL*
vypracoval: *Ing. Stanislav Šéfr, ČKAIT 0501246*
ověřil: *Ing. Stanislav Šéfr, ČKAIT 0501246*
datum: 06.2022
- Další podklady, ze kterých bylo vycházeno při výkonu státního požárního dozoru na úseku požární ochrany a které jsou vedeny ve spisu.

Popis stavby:

SO 01 Objekt E2 – knihovna je šestipodlažní (5 NP, 1 PP) obecně pravoúhlého půdorysu o vnějších rozměrech cca 46 x 55 m se zastavěnou plochou 2322 m² a výškou stavby 16,8 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický doplněný o prefabrikované díly. Vnitřní stěny jsou systémové montované případně zděné z klasických materiálů. Využití objektu je jako školské zařízení, tzn. s přístupem veřejnosti, v úrovni 1. NP s vnitřním shromažďovacím prostorem, knihovnou, prodejnou skript a cvičnou nemocnicí pro studenty Fakulty zdravotnických studií. V objektu je navržena chráněná úniková cesta typu B a instalace elektrické požární signalizace.

SO 01 Objekt E2 – knihovna splňuje svými parametry kritéria pro hodnocení jako **stavba kategorie II** podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Ostatní objekty navrhované v rámci předkládaného stavebního záměru SO 02, SO 03 a dále inženýrské objekty IO 04 – IO 06 nesplňují podmínky pro hodnocení jako stavby kategorie II nebo III, tzn. jedná se o stavby kategorie 0 nebo I podle § 6 respektive § 7 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS LK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS LK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Technická univerzita v Liberci, objekt E2 - Knihovna a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS LK vycházel při vydání koordinovaného závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace „Technická univerzita v Liberci objekt E2 – knihovna TUL“, část B Souhrnná technická zpráva, kapitola B7 Ochrana obyvatelstva.

HZS LK dospěl posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů a v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva z hlediska ochrany obyvatelstva k závěru, že výše uvedená stavba není dotčena požadavky civilní ochrany.


Závěr

HZS LK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby nepřesahuje hranici stavebního pozemku.



plk. Ing. Ondřej Zmrhal
vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní
činnosti a ZPP
úřední osoba

