

Zadavatel: **Technická univerzita v Liberci**
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“
Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/133

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Jak bude řešena fakturace za splnění dílčích částí, jako je zpracování požárně bezpečnostního řešení a statického posudku, případně nesouhlasného stanoviska ke stavebnímu povolení?

sdělujeme odpověď:

Předmětem zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny. Zadavatel nepředpokládá fázování jednotlivých částí dodávky, neboť požaduje dodat fotovoltaickou elektrárnu jako celek.

Předpokladem je, že dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci v kvalitě požadované stavebním úřadem.

Fakturace bude řešena v souladu se smluvními podmínkami uvedenými v článku 2 bodu 3. návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Platba ceny za předmět podle této smlouvy bude objednatel provedena na základě faktury vystavené dodavatelem po převzetí předmětu objednatel znející na cenu za předmět.

k dotazu č. 2:

Dle zadávací dokumentace má být výkon střídače menší než 40kW. Požadujete tedy více menších střídačů, nebo se jedná o chybu ve znaménku?

sdělujeme odpověď:

Zadavatel požaduje větší množství menších střídačů.

V Liberci dne 16. 1. 2024

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová