

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/133

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

V požadavcích na zpracování PD je i Projekt požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Je již na budovu tento PBŘ zpracován a v případě požadavku jej můžeme dostat k dispozici a tudíž se bude jednat o jeho doplnění vzhledem k instalované FVE. Nebo PBŘ na objekt není k dispozici?

sdělujeme odpověď:

Ano, jedná se o úpravu stávajícího řešení z důvodu instalace FVE. Stávající PBŘ, vč. jeho rozšíření o serverovnu viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení - 48_133_PBŘ

k dotazu č. 2:

V zadání je požadavek na paralelní provoz podle aktuálně platných PPDS s technickým řešením pro zamezení přetoků do DS. Tímto je myšleno úplné zamezení přetoků do DS při standardním provozu FVE a nebo zamezení přetoků do DS při vzdáleném požadavku distributora na snížení výroby případně vypnutí přetoků do sítě?

sdělujeme odpověď:

Ano, je myšleno zamezení přetoků do DS vzniklých při standardním provozu FVE, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do DS, které slouží pro reakci omezujícího zařízení.

V Liberci dne 17. 1. 2024

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová