



TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP						
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA STĚNY [m²]	STŘEP		PODLAHA	SKLADBA PODLAHY
			VÝŠKA	ÚPRAVA		
502	TERASA	24,09	XXX	XXX	BET. DLÁŽDICE	
503	LABORATÓŘ SLUNEČNÍ ENERG.	82,19	1151	3195 mm	POHLED. BETON	P7b
504	WC	3,23	0012	3195 mm	SDK 2, 2600 mm	P7a.1
505	KUCHYŇKA	2,90	1121	3195 mm	SDK 2, 2600 mm	P7a.2
506	CHODBA	42,95	1101	3195 mm	SDK 2, 3000 mm	P7d
507	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	32,31	0001	3195 mm	POHLED. BETON	P7h
508	VÝTAH	4,04	0003		PROTIPRAŠ. NATĚR ŽB	ŽB PODLAHOVÁ DESKA P4
509	VÝTAH	4,90	0003		PROTIPRAŠ. NATĚR ŽB	ŽB PODLAHOVÁ DESKA P4
510	ŠACHTA	2,45	0003		PROTIPRAŠ. NATĚR ŽB	ŽB PODLAHOVÁ DESKA P4

LEGENDA ZNAČENÍ PBŘ

■ ■ ■ ■ ■ hranice požárního úseku, N 1.1 - III označení p.ú.

45 REI požární odolnost stěny

△ 45 REI požární odolnost stropu

Ⓜ (DN 25) vnitřní výdejní místo s dimenzí

EW 30 DP3 požární uzávěr s odolností, C = samozavírač, S = kouřotěsné, P.K. = panikové kování

↖ 66 směr úniku, počet evak. osob

⊗ nouzové osvětlení

EPS místnosti vybavené systémem EPS

SOZ místnosti vybavené systémem SOZ

ⓑ U chráněná úniková cesta typu "B", uměle větraná

ⓐ U chráněná úniková cesta typu "A", uměle větraná

Š-ZT-II instalační šachta

△Pg6h práškový PHP

△S6 sněhový PHP

⏏ evakuační rozhlas

← přívod vzduchu pro systém SOZ

±0,000=405,40

ČÍSLO ZMĚNY		TEXT ZMĚNY		DATUM	PODPIS
<div>Podhorská 377/20 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 311 561 fax: +420 483 310 824 e-mail: atelier4@volny.cz www.atelier4.cz</div>				<div>ATELIER 4</div> <div>S.r.o. projektová a inženýrská činnost</div>	
ARCHITEKT PROJEKTU		PROF.ING.ARCH.AKAD.ARCH JIŘÍ SUCHOMEL, ING.ARCH. JIŘÍ JANDŮREK		EXTERNÍ SUBDODAVATEL:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JAN ČERVENKA		ING. JAN TRAFINA Dlouhý Most 226 463 12 Liberec 25 IČ: 64036642	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JAN TRAFINA			
VYPRACOVAL		ING. JAN TRAFINA			
MÍSTO STAVBY		LIBEREC		ÚČEL:	
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1402/2, 461 17 LIBEREC 1			
NÁZEV AKCE		BUDOVA G TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI			
ČÁST:		D - DOKUMENTACE STAVBY		FORMÁT	
STAVEB. OBJEKT:		SO 02 - OBJEKT G POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		8xA4	
NÁZEV VÝKRESU:		5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		DATUM	
				04/2014	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				5441/2011	
				MĚŘITKO:	
				1:200	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				02-PB105	