

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
 sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
 IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
 Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE Č. 1**

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – bud. D TUL
Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/145

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ
Název projektu: TUL – Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – budovy D
Registrační číslo projektu: EDS: 133D221000052

Vážení účastníci,

Zadavatel dne 01.02.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
 Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Vnitřní parapety u okenních výplní - VV uvádí dřevěné, v technické zprávě a PD je uveden plastový parapet, co platí?
 2. V technické zprávě venkovní parapet z TiZn, ve VV a výpisu klempířských prvků pozinkovaný lakovaný plech, co platí?
 3. Prosíme o bližší specifikaci zámečnických konstrukcí. Zábradlí - chybí rozměry, tloušťky a průměry profilů, madel, výplní.
 4. Dle projektové dokumentace u hliníkových sestav, proběhne demontáž a opětovná montáž kamenného obkladu - ve VV položka na tyto práce nenalezena.
 5. Položka 36,41,44 ve VV Nájem lešení, sítí, záchytné stříšky – z VV není patrné, na jakou dobu je počítáno nájemné lešení – prosíme o vysvětlení nebo výpočet.
 6. Prosíme o dodání barevných pohledů fasády.
 7. Zateplovací systém - bude v kvalitativní třídě A - z TZ není jasné.
- Děkujeme

K tomu zadavatel sděluje následující:

1. Platí VV – dřevěné parapety

Díl: 64	Výplně otvorů			0,00		
42.648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm	m	472,80000		0,00 801-1	RTS 23/ II
	na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.					

2. Bude použit lakovaný pozinkovaný plech, viz VV.



3. Obvodový rám – JÄCKEL 60/30/3, výplň 30/6, světlá vzdálenost výplně max. 120mm

4. V rámci VV , položka 134 je uvedeno:

134	767909011X00	Dod+mtž Al. prosklená stěna O11, 3300x4800mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní
		tato položka obsahuje i demontáž a zpětnou mtž stávajícího kamenného obkladu vnitřního parapetu					
		N17 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - NOVÝ STAV :					
		N04 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV : 1		1,00000			

Položka obsažena v rámci výměny Al. výplně

5. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace může být u každého zhotovitele rozdílná, dle množství a kapacity stavebních prostředků, každý uchazeč použije vlastní výpočet, dle předpokládané doby realizace.

6. Barevné řešení bude určeno dle vzorkování s ohledem na konkrétní barevný vzorník dodavatele. Předpoklad – barevnost podobná sousedních objektů kolejí.

7. Zateplovací systém bude realizován v kvalitativní třídě A.

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 26.02.2024 do 10:00**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 02.02.2024. Za zadavatele Bc. Jan Žďárský

