

Zadavatel:**Technická univerzita v Liberci**

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor****VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE Č. 2**

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – bud. D TUL

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/145

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ

Název projektu: TUL – Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – budovy D

Registrační číslo projektu: EDS: 133D221000052

Vážení účastníci,

Zadavatel dne 02.02.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Položka 71, 77 dle VV minerální vata tloušťky 100 mm, dle skladby konstrukcí S08 zateplení MIV izolace tl. 180 mm. Co platí?
2. Položka 71, 77 Zateplení podhledu, dle VV zateplení tl. 100 mm, dle skladby konstrukcí S18 zateplení 140 mm. Co platí ?
3. Položka 13 zateplení soklu dle VV XPS tl. 140 mm, dle PD XPS tl. 120 mm. Co platí ?
4. Položka 17 dle VV tl. 120 mm, dle skladby konstrukcí S08 v technické zprávě tl. 80 mm. Co platí?
5. V návaznosti na odpovědi č. 4 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - položka č. 134 - položka není shodná s VV uvedeným u výběrového řízení. Dle poskytnutého rozpočtu se jedná o položku 99, kde je jiná textace.

Děkujeme

K tomu zadavatel sděluje následující:

1. Platí PD – popisovaná izolace je vkládána mezi rám MIV vložek. Izolace tl. 180mm z MV je v položkách díl 62 na jiném místě.
2. Platí PD – popisovaná izolace je vkládána mezi rám MIV vložek. Izolace tl. 180mm z MV je v položkách díl 62 na jiném místě.
3. Platí VV
4. Platí VV



5. V rámci odpovědi č. 1 byla chybně zaslána položka z nerozděleného VV na investiční a neinvestiční výdaje, kde vypadla textace o demontáži a zpětné montáži parapetu. Uchazeči budou naceňovat demontáž a zpětnou montáž parapetních desek pro Al výplně.

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 29.02.2024 do 10:00**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 05.02.2024. Za zadavatele Bc. Jan Žďárský

