

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – bud. D TUL

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/145

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ

Název projektu: TUL – Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov – budovy D

Registrační číslo projektu: EDS: 133D221000052

Vážení účastníci,

Zadavatel dne 12.02.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Ve výkresu č. N17 „Tabulka výplní otvorů“ je u prosklených AL-stěn stanoveno barevné řešení bílá/červená. Na objektu F, kde je stěna po rekonstrukci, je zjevně červená oboustranně. TZ říká držet se barevného řešení dle objektu F. Jedná se o velký cenový rozdíl. Jaké je skutečně požadované barevné řešení hliníkových výplní otvorů?
- 2) Jelikož byly již dříve instalovány červené výplně otvorů, bylo by možné specifikovat odstín RAL dle dokumentace k objektu F? (RAL 3020, RAL 3024, RAL3026, jiný..?)

K tomu zadavatel sděluje následující:

- 1) Děkujeme za upozornění, jedná se o nesrovnalost. Zadavatel požaduje, aby barevné řešení bylo stejné dle objektu F. Zadavatel tedy požaduje, aby dodávka al. stěn a konstrukcí tab. Výplní 17 byla oboustranně červená.
- 2) Barva bude určena spektrometrem před zadáním do výroby a vyvzorkováním na stavbě. Provede zhotovitel před zadáním výplní do výroby.

Z důvodu podání výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 06.03.2024 do 10:00**. Zadavatel zahájí otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 05.02.2024. Za zadavatele Bc. Jan Žďárský

