

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: 020_MK_Částečná demolice objektu E2 TUL
Interní číslo veřejné zakázky: 25/9615/020

Vážení účastníci,
zadavatel veřejné zakázky tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výzvě/zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.

k dotazu č. 1:

„**Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Předpokládá se, že v předstihu zahájení stavby bude investorem realizována šetrná demontáž, odvoz a vyskladnění herních prvků MŠ a případně dalšího mobiliáře, resp. technických prvků. V předstihu bude odvezen i veškerý mobiliář, stroje, materiál určený k likvidaci. Na dovyklizení je určena příslušná položka rozpočtu, která bude realizovaná na pokyn investora a vyúčtována dle skutečnosti. Po převzetí demolovaného staveniště se má za to, že veškerý demolovaný materiál vč. šrotu je majetkem dodavatele a je na něm, jak s ním naloží (odborně a ekologicky)**“

Chybí specifikace herních prvků, mobiliáře, technických prvků, a to vzhledem DMTŽ, způsobu přepravy na skládku a skládkování – která položka je ta „příslušná“

Sdělujeme odpověď:

Potvrzujeme, že před demolicí bude provedena šetrná demontáž herních prvků MŠ a dalšího mobiliáře. Tyto práce nejsou součástí požadovaných prací zhotovitele díla.

k dotazu č. 2:

Pol.1 – finální vyklizení – chybí specifikace ponechaného mobiliáře, odpadu (herní prvky, mobiliář, technické prvky ...) pro určení způsobu likvidace

Sdělujeme odpověď:

V rozpočtu je položka na případné finální dovyklizení zařízení ve stavbě. Tu uchazeč ocení ve výkazu výměr. Hodiny budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve stavebním deníku a po té budou moci být vyfakturovány. Položka neobsahuje žádnou likvidaci.

k dotazu č. 3:

ochrana stávajících ploch – nelze zkontrolovat ani určit způsob ochrany podle konstrukcí – doplnit situaci

Sdělujeme odpověď:

Jedná se o položku, která zajišťuje ochranu stávající podlahy v objektu před poškozením při demolicí objektu. Jedná se o plochy uvnitř objektu.

k dotazu č. 4:

Pol.3–4 – odborné zaslepení kanalizace, odpojení elektro, uzavření ÚT – cenu nelze určit ani odborným odhadem – je potřeba přesněji specifikovat rozsah, způsob a dimenze potrubí

Sdělujeme odpověď:

Odborné zaslepení kanalizace – objednateli není známá dimenze kanalizace. Výkaz výměr počítá se 4 výtahy kanalizace a uchazeč ocení její řádné odborné zaslepení.

k dotazu č. 4:

DMTŽ nákladního výtahu – specifikovat typ nákladního výtahu

Sdělujeme odpověď:

Jedná se o výtah č. G2358 od dodavatele Výtahy Pardubice, rok výroby 1962, typ výtahu NG 1000/0,18. Jmenovitá rychlost 0,18. Pohon je 7-El.jednorychl.řetězový. Řízení S-SAPB, výrobní číslo je 3620779- Třída výtahu je T IV –nákladní s pov. Přepř.osob B-kontrolovaný režim. Nostnost je 1000 Kg. Zdvih je 9300 mm. Počet stanic/nástupišť je 3/4 a nosné prostředky jsou 2x řetěz T45 délky 18m.

k dotazu č. 5:

Pol.7-12 – lešení – rozsah určen na základě jakého požadavku?

Sdělujeme odpověď:

Rozsah určen na základě požadavku objednatele.

k dotazu č. 6:

Pol.15-17 – vodorovná doprava suti pouze do 2 km?

Sdělujeme odpověď:

Jelikož není objednateli známé místo recyklace demoličního materiálu, tak do rozpočtu uvedl 2km. Jelikož v této vzdálenosti se nachází několik prostor, která si může zhotovitel pronajmout a na něm provést recyklaci materiálu.

k dotazu č. 7:

Pol.25 – zastřešení dvorního traktu – na 540 m2 provizorní konstrukce by měl být návrh?

Sdělujeme odpověď:

Uchazeč nacení provizorní konstrukci zastřešení 1.NP budovy včetně její hydroizolace a to z důvodu, aby nedocházelo k zatékání dešťových vod do zbylé části budovy.

k dotazu č. 8:

Pol.28 – ochrana konstrukce stropu 1.NP – způsob?

Pol.29 – ochrana konstrukce stropu 1.PP – způsob?

Pol.33 – statický dozor (PD neobsahuje žádný statický posudek, plán, způsob zajištění)

Sdělujeme odpověď:

Způsob statického zajištění stropů nad 1.NP a 1.PP nám dodá uchazeč včetně posouzení od statika o vhodném způsobu statického zajištění stropů.

k dotazu č. 9:

Pol.31 – náklady – umístění stavby (situace) + doplňkové požadavky investora (jaké?)

Sdělujeme odpověď:

Žádné doplňkové požadavky investora nejsou předpokládány, jedná se o položku, ve které uchazeč nacení případné náklady spojené s umístěním stavby.

k dotazu č. 10:

Pol.32 – demoliční plán

Sdělujeme odpověď:

Uchazeč před demolicí předloží objednateli plán demolice včetně statického posouzení a demoličního plánu, který předá objednateli k odsouhlasení před zahájením demolice.

k dotazu č. 11:

Pol. 34 – DIO, zábor (PD neřeší POV, DIO, situace)

Sdělujeme odpověď:

Objednatel nezajišťuje zábor pro staveniště. Zhotovitel si může případný zábor zařídit sám na pozemku SML.

k dotazu č. 12:

Mostové jeřáby včetně jejich drah 2 ks – jejich DMTŽ chybí v soupisu prací (nepatří do demolice budov postupným rozebíráním) – potřeba přesněji specifikovat

Sdělujeme odpověď:

Mostové jeřáby budou demontovány před předáním staveniště zhotoviteli.

k dotazu č. 13:

DMTŽ TZB (VZT, elektroinstalace, osvětlení, ZTI, ÚT) – ROZSAH? - chybí v soupisu prací

Sdělujeme odpověď:

DMTŽ TZB je součástí demolice celého objektu.

k dotazu č. 14:

Vstup do 1.PP a podlaha 1.NP – zabezpečení proti pronikání dešťové vody – jakým způsobem?

Sdělujeme odpověď:

Vstup do 1.PP a podlahu 1.NP obsahuje položka č. 25.

Zadavatel doplňuje technickou zprávu (viz. příloha této dodatečné informace - 15_020_Technická zpráva.pdf) a uvádí, že dalšími podklady nedisponuje a není schopen je do výběrového řízení předložit.

Z důvodu podání výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 4. 2025 do 10:00 hodin. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Liberci dne 18. 3. 2025

za zadavatele
Mgr. Marie Křelinová