


číslo revize	datum revize	předmět revize - zkratka	schválil

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Martin Novák

0,000 = 228,60 m n.m.Bpv

AUTOR DPS:	Ing. Martin Novák, Ing. Zdeněk Balcar	 ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 IČ: 647 89 659 tel: 608353566, 723418524
AUTOR DÍLČÍ ČÁSTI:	Jindřich Král	
KRESLIL:	Jiří Bláha	
ZODP. PROJEKTANT:	Jindřich Král	
INVESTOR:	Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec	
NÁZEV PROJEKTU: Technická univerzita v Liberci, Objekt E2 - Knihovna TUL - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1324 v Liberci I		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 02-2024
		DATUM: 06 / 2025
		STUPEŇ PD: DPS
ČÁST PROJEKTU: D 1.4 - Měření a regulace		MĚŘÍTKO: --
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMATA IRC (ŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ V MÍST.)		Č. VÝKRESU: 706



OK* okenní kontakty
JXFE-R 2x0,8 20m

JS* ovládač žaluz.
JXFE-R 2x2x0,8 20m

FCU 1 ventilátor FCU
CXKE-R 5x1,5 15m

J1 pohon žaluzie
CXKE-R 5x1,5 20m

J2 pohon žaluzie
CXKE-R 5x1,5 20m

RVH, RVC reg. ventily
JXFE-R 2x2x0,8 20m

RPR reg průtoku VZT
JXFE-R 2x2x0,8 15m

FCU 2 otáčky vent.
JXFE-R 2x2x0,8 20m

TE* ovládač
JXFE-R 2x2x0,8 5m

