


POZNÁMKA :

- 1) Při betonáži základů je třeba zřídit základový zemnič
- 2) Uzemnění energobloku v objektu „G“ bude propojeno zemnicím páskem FeZn 30x4 s uzemněním v objektu „L“.
Zemnicí pásek bude uložen spolu s kabelovým vedením do objektu „L“.

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	 <div>BARVÍŘSKÁ 12 LIBEREC 3 TEL.: 485 104 773 FAX.: 485 107 962 E-mail: elpro@elproinvest.cz</div>
Ing. J.Absolon	Ing. J. Absolon	M. Lukáč	
Kraj : Liberec	MÚ : Liberec		
Investor : TECHNICKÁ UNIVERZITA LBC, STUDENTSKÁ 2, LIBEREC 1			Formát3A4
TECHNICKÁ UNIVERZITA LBC - OBJEKT „G“ TS 35/0,4kV - 2x1600kVA			Datum03. 2013
			ÚčelRD
			Číslo zakázky12011
UZEMNĚNÍ TS			Měřítko1:50
			ETS - 05