

TESTAV - LAB s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř stavebních hmot a výrobků
ul. Chodská 7, 46010 Liberec 3

Tel. : 485151265

Fax : 485150496

E-mail : info@testav-lab.cz

*Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu C, vložka 13890 dne 11.05.1998. IČ: 25036645, DIČ: CZ25036645*

=====

Zpráva č. 057/2013
**o zkouškách tahové síly potřebné k vytržení kotvící
hmoždinky**

=====

Objednatel : Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2

461 17 Liberec

Zpracovatel : TESTAV - LAB s.r.o.

ul. Chodská 7

460 10 Liberec

Počet výtisků : 3

Výtisk číslo :

Počet listů : 3

Rozdělovník : výtisk č. 1,2 - objednatel

výtisk č. 3 - archiv zkušební laboratoře TESTAV - LAB s.r.o.

Obsah:

1. Všeobecně
2. Výsledky zkoušek vytržení
 - 2.1 Výběr zkušebních míst
 - 2.2 Zkoušky vytržení
 - 2.3 Výsledky zkoušek-tabulka


1. Všeobecně

Na základě Vaší objednávky č. SPU-3-9637-58 jsme provedli na střešním plášti objektu „KTV“ Technické univerzity v Liberci, Na Bohdalcí 715/30, 460 15 Liberec 15, zkoušky tahové síly potřebné k vytržení kotvící hmoždinky.

2. Výsledky zkoušek vytržení

2.1 Výběr zkušebních míst

Zkušební místa pro provedení zkoušek určil zástupce objednatele. Umístění zkušebních míst je znázorněno na hrubém náčrtu půdorysu střešního pláště.



2.2 Zkoušky vytržení

Na určených místech bylo provedeno osazení kotvících prvků (hmoždinka Ø 6 mm), které byly zachyceny tažným zařízením a vzorky byly následně plynule zatěžovány až do jejich vytržení.

Zkoušky zahájeny 15.07.2013. Zkoušky ukončeny 15.07.2013.

Zkušební měřidla a zařízení jsou metrologicky ověřená.

Výsledky zkoušek jsou shrnuty do následující tabulky.

2.3 Výsledky zkoušek – tabulka

označení zkušebního místa	výsledek zkoušky v N
č. 1	700
č. 2	710
č. 3	620
č. 4	740
č. 5	630

Upozornění:

Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat do 15 dnů od obdržení zprávy k rukám vedoucího laboratoře Ing. M. Zahradníka.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tato zpráva reprodukována jinak, než celá.

Zkoušky provedl: P. Okajček

V Liberci dne 15.07.2013

**Ing. Miloš Zahradník
vedoucí zkušební laboratoře**

- - - KONEC ZPRÁVY - - -