


TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PŘEVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 B E D N Ā Ŕ elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		

Místo:	Liberec	Stavební úřad:	Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel:	Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 46117 Liberec 1			Datum	05. 2013
Akce:	VYHŘÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ NA OBJEKTECH A, E1, E3 a F3 V AREÁLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCÍ			Číslo zakázky	077-13-3
Příloha:	PŮDORYS – OBJEKT A			Měřítko	Výtisk č.
				1 : 200	
				Příloha č.	E-02