



TYP SÍŤE : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 B E D N Ā Ř elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 46117 Liberec 1		Datum	05. 2013
Akce: VYHŘÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ NA OBJEKTECH A, E1, E3 a F3 V AREÁLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI		Číslo zakázky	077-13-3
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: DOZBROJENÍ ROZVADĚČE HRP4 – OBJEKT A		Příloha č.	E-03