

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Lenka Schlechterová

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:

Název zakázky: 028_Technické vybavení budovy G

Int. číslo zakázky: 14/9615/028

- Oznámení předběžných informací, evidenční číslo formuláře **7401021081625**, datum uveřejnění ve VVZ **17. 04. 2014**
- Oznámení o zakázce, evidenční číslo formuláře **7401021081625**, datum uveřejnění ve VVZ **13. 08. 2014**,
- Uveřejnění na profilu zadavatele dne **13. 08. 2014**

Vážení uchazeči,

k dotazu č. 1:

Součástí zadávací dokumentace je kabelová kniha, ze které však nevyplynávají délky kabelových tras. Tyto informace nevyplynávají ani z výkazu výměr. U digitálních signálů (HDMI, DVI, USB) jsou technologickými standardy definované limitní délky příslušných kabelů pro digitální signály a podle našeho názoru bude u řady prvků nutné použít aktivní prvky pro příslušné signály, což z výkazu vyplývá pouze částečně – v některé místnosti jsou použity pouze aktivní prvky pro USB a nikoliv pro HDMI a naopak.

- a) **Proto žádáme o doplnění kabelové knihy o konkrétní délky jednotlivých kabelů.**
- b) **Může zadavatel poskytnout pro kontrolu ocenění projektovou dokumentaci – půdorysy a bokorysy, ze kterých bude zřejmé vedení těchto kabelů v kabelových trasách? Žádáme o poskytnutí půdorysů a bokorysů předmětných místností.**
- c) **Žádáme o specifikaci zakončení jednotlivých kabelů – jaké konkrétní druhy konektorů jsou požadovány u kabelů uvedených v kabelové knize?**

Sdělujeme odpověď:

1. viz příloha této dodatečné informace „kabelová kniha“
2. viz přílohy této dodatečné informace ve formátu dwg
3. zakončení kabelů musí odpovídat použitým zařízením, případně specifikacím kabelů.

k dotazu č. 2:

Trváte u multifunkčních tiskáren na podmínce:

"Zařízení musí být připraveno na zabezpečení zámkem proti neoprávněnému vniknutí do zásobníků a vnitřku zařízení"

Sdělujeme odpověď:

Na zámku netrváme, lze dodat i tiskárny bez.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 10. 2014 do 10 hodin. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 71 odst. 4 ZVZ. Místo pro otevírání obálek zůstává nezměněno.

V Liberci dne 3. 10. 2014



Ing. Lenka Schlechterová

Přílohy:

- kabelová kniha ve formátu xlsx
- dokumentace ke kabelovému zařízení ve formátech dwg