



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, Liberec

IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Název zakázky:	158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL
Interní číslo veřejné zakázky:	14/9615/158
Název programu:	Operační program životní prostředí
Název projektů:	Snížení energetické náročnosti objektů kolejí F TUL v Liberci Harcově Snížení energetické náročnosti objektu S TUL
Akceptační čísla projektů:	14209103, 14205923

Vážený uchazeči,

ČÁST 2

- 1) V PD je chybně uveden typ kotevního prvku – hmoždinky. Bude použito systémové talířové hmoždinky s kovovým trnem, kotvení do keramických prvků – plná cihla na maltu VC.
- 2) V zadávací PD určený kotevní plán a počet kotev je zpracován na úrovni prováděcí dokumentace s respektováním určité míry obecnosti vycházející s ustanovení zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích vyhlášek, je tedy pouze orientační. Přesný kotevní plán a z toho vyplývající množství kotev na m² stanoví uchazeč (budoucí zhotovitel) na základě konkrétního certifikovaného zateplovacího systému (výrobku), který si uchazeč zvolí pro realizaci stavby, s respektováním technologického předpisu konkrétního výrobce, v rámci zpracování dodavatelské dokumentace, kterou zpracuje v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, a to bez dopadu do ceny veřejné zakázky. Správnost svého návrhu uchazeč (budoucí zhotovitel) ověří provedením výtažných zkoušek dle ETAG 014 před zahájením realizace díla.
- 3) Určený povrch – břizolit – je dán požadavkem státních orgánů na úseku památkové péče. Tento povrch byl dán jako směrný požadavek úpravy povrchu v historickém duchu. Vítězný uchazeč provede vzorkování na fasádě objektu a MML OŽP OPP a památkovým ústavem bude, z předvedených vzorků, vybrána konkrétní úprava povrchu a konkrétní barevné řešení. Určení detailní struktury omítky, v rámci požadovaného typu „břizolit“, a barvy fasády nebude mít dopad do ceny díla.





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k velkému množství podaných dodatečných dotazů, na jejichž základě nyní zadavatel zpracovává dodatečné informace, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 1. 2015 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek 5. 1. 2015 v 10:00 hodin na adrese Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, zasedací místnost – 8 patro, 461 17 Liberec 1.

V nejkratším možném termínu budou vydány další dodatečné informace, kde budou zodpovězeny doposud položené dotazy všech zájemců.

V Liberci dne 1. 12. 2014

Mgr. Marie Křelinová

